

#6547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,029	2	24	0	61	47,7	-
22.05.2023	0,069	3,44	24	0	64,1	49	-
23.05.2023	0,063	3,31	24	0	64,1	49,2	-
24.05.2023	0,076	3,63	24	0	64,2	48,9	-
25.05.2023	0,077	3,45	24	0	64,4	48,5	-
26.05.2023	0,076	3,67	24	0	64,7	48,7	-
27.05.2023	0,048	2,42	24	0	62,8	47,1	-
28.05.2023	0,039	2,25	24	0	61,9	47,5	-
29.05.2023	0,062	3,27	24	0	64,1	49,4	-
30.05.2023	0,067	3,4	24	0	64,5	49,2	-
31.05.2023	0,07	3,57	24	0	64,3	49,1	-
01.06.2023	0,061	3,3	24	0	64,2	49,4	-
02.06.2023	0,067	3,3	24	0	64,2	49	-
03.06.2023	0,05	2,47	24	0	62,9	47	-
04.06.2023	0,056	2,58	24	0	62,6	46,5	-
05.06.2023	0,06	3,23	24	0	64,1	49,3	-
06.06.2023	0,072	3,57	24	0	64,1	49	-
07.06.2023	0,068	3,5	24	0	64,4	49,3	-
08.06.2023	0,062	3,18	24	0	64,1	49,2	-
09.06.2023	0,054	2,94	24	0	63,8	49,7	-
10.06.2023	0,044	2,26	24	0	62,4	47,2	-
11.06.2023	0,041	2,2	24	0	62	47,4	-
12.06.2023	0,033	2,18	24	0	62,6	50,3	-
13.06.2023	0,058	3,11	24	0	64	49,6	-
14.06.2023	0,062	3,07	24	0	64	49,2	-
15.06.2023	0,054	3,04	24	0	63,5	49,9	-
16.06.2023	0,058	3,09	24	0	64,1	49,6	-
17.06.2023	0,033	1,92	24	0	61,6	47,7	-
18.06.2023	0,037	2,17	24	0	61,9	47,7	-
19.06.2023	0,065	3,31	24	0	64,2	49,5	-
20.06.2023	0,063	3,26	24	0	64,3	49,6	-
Итого:	1,774	92,09	744	0	0	0	0
Гкал	1,526						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	3497,681	162214,53	149917
20.06.2023	3499,455	162306,62	150661

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:31:16