

#133767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель	Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента	1983
Порядковый номер	1534
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32016
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2025	0,09	4,23	24	0	66,8	51	-
22.05.2025	0,084	4,08	23,99	128	66,8	51,1	-
23.05.2025	0,067	3,65	23,99	128	66,4	51,7	-
24.05.2025	0,078	3,89	24	0	66,6	51,5	-
25.05.2025	0,043	2,99	24	0	65,4	52,9	-
26.05.2025	0,078	3,91	24	0	66,7	51,4	-
27.05.2025	0,08	3,96	24	0	66,6	51,3	-
28.05.2025	0,07	3,63	24	0	66,8	51,6	-
29.05.2025	0,072	3,62	24	0	66,9	51,5	-
30.05.2025	0,085	4,01	24	0	67	51,2	-
31.05.2025	0,084	4,69	24	0	65,4	51,7	-
01.06.2025	0,047	3,12	24	0	65,4	52,8	-
02.06.2025	0,076	3,85	24	0	66,5	51,6	-
03.06.2025	0,069	3,71	24	0	66,2	51,9	-
04.06.2025	0,066	3,64	24	0	66,2	52	-
05.06.2025	0,083	4,05	23,92	128	66,5	51,4	-
06.06.2025	0,094	4,32	23,96	128	66,7	51,2	-
07.06.2025	0,055	3,29	24	0	66	52,4	-
08.06.2025	0,04	2,93	24	0	64,9	53,3	-
09.06.2025	0,068	3,62	24	0	66,3	51,9	-
10.06.2025	0,072	3,85	24	0	66	51,8	-
11.06.2025	0,082	4,15	24	0	66,3	51,5	-
12.06.2025	0,048	3,16	24	0	65,4	52,8	-
13.06.2025	0,07	3,76	24	0	66,4	51,9	-
14.06.2025	0,064	3,62	24	0	65,8	52,2	-
15.06.2025	0,054	3,43	24	0	65,4	52,6	-
16.06.2025	0,069	3,77	24	0	65,9	52	-
17.06.2025	0,064	3,6	24	0	66,1	52,1	-
18.06.2025	0,07	3,79	24	0	66,1	52	-
19.06.2025	0,072	4,92	24	0	64,6	52,3	-
20.06.2025	0,075	3,83	24	0	66,4	51,7	-
Итого:	2,169	117,07	743,86	0	0	0	0
Гкал	1,865						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,86

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2025	3867,249	173272,09	167119,2
20.06.2025	3869,418	173389,16	167863,05

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 7:23:37