

# #6550#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	0,06	6,59	24	0	65,6	57,3	-
22.06.2021	0,074	7,61	24	0	65,8	57,2	-
23.06.2021	0,064	7,25	24	0	65,5	57,2	-
24.06.2021	0,07	6,9	24	0	65,9	56,9	-
25.06.2021	0,07	6,83	24	0	65,9	57,2	-
26.06.2021	0,045	5,05	24	0	65,2	57,2	-
27.06.2021	0,039	4,2	24	0	65,1	57,1	-
28.06.2021	0,071	7,15	24	0	65,8	57	-
29.06.2021	0,071	7,01	24	0	65,7	57	-
30.06.2021	0,061	15,15	24	0	62,4	56,5	-
01.07.2021	0,067	6,45	24	0	66,4	57,1	-
02.07.2021	0,07	6,42	24	0	66,4	56,8	-
03.07.2021	0,056	5,77	24	0	65,9	57,2	-
04.07.2021	0,048	5,2	24	0	65,5	57,3	-
05.07.2021	0,063	6,22	24	0	65,7	57	-
06.07.2021	0,071	7,44	24	0	65,7	57,2	-
07.07.2021	0,067	6,93	24	0	65,6	57,2	-
08.07.2021	0,068	7,11	24	0	65,7	57	-
09.07.2021	0,066	7,01	24	0	65,2	57	-
10.07.2021	0,052	6	24	0	65,4	57,7	-
11.07.2021	0,045	5,16	24	0	64,5	57,2	-
12.07.2021	0,069	6,78	24	0	65,8	57	-
13.07.2021	0,057	6,32	24	0	65,3	57,3	-
14.07.2021	0,06	6,4	24	0	65,5	57,2	-
15.07.2021	0,065	7,08	24	0	65,3	57	-
16.07.2021	0,057	6,37	24	0	65,2	57,1	-
17.07.2021	0,062	11,54	24	0	64,1	57,2	-
18.07.2021	0,036	4,45	24	0	64,4	57,2	-
19.07.2021	0,063	6,8	24	0	65,1	56,9	-
20.07.2021	0,075	7,49	24	0	65,8	56,8	-
Итого:	1,842	206,68	720	0	0	0	0
Гкал	1,584						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2021	3119,737	149740,76	133141,1
20.07.2021	3121,579	149947,44	133861,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 7:23:23