

#142217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2025	0,072	3,7	24	0	66,7	51,8	-
22.06.2025	0,049	3,16	24	0	65,7	52,8	-
23.06.2025	0,082	4	24	0	66,7	51,5	-
24.06.2025	0,068	3,7	24	0	66,2	52,1	-
25.06.2025	0,063	3,41	24	0	66,6	52,2	-
26.06.2025	0,071	3,72	24	0	66,6	51,8	-
27.06.2025	0,068	3,59	24	0	66,6	51,9	-
28.06.2025	0,052	3,2	24	0	65,8	52,7	-
29.06.2025	0,061	3,49	24	0	66	52,4	-
30.06.2025	0,069	3,7	24	0	66,4	52	-
01.07.2025	0,066	3,74	24	0	66,1	52,2	-
02.07.2025	0,062	3,76	24	0	65,6	52,4	-
03.07.2025	0,05	3,32	24	0	65,4	52,9	-
04.07.2025	0,076	4,07	24	0	66	52	-
05.07.2025	0,057	3,52	24	0	65,5	52,8	-
06.07.2025	0,064	3,74	24	0	65,5	52,5	-
07.07.2025	0,07	3,83	24	0	66,1	52,1	-
08.07.2025	0,069	3,83	24	0	65,9	52,2	-
09.07.2025	0,062	3,61	24	0	66	52,4	-
10.07.2025	0,076	4,06	24	0	66	51,9	-
11.07.2025	0,07	3,81	24	0	66,2	52	-
12.07.2025	0,057	3,52	24	0	65,5	52,6	-
13.07.2025	0,056	3,51	24	0	65,2	52,9	-
14.07.2025	0,074	4,03	24	0	66	52	-
15.07.2025	0,068	3,79	24	0	65,9	52,3	-
16.07.2025	0,07	3,88	24	0	66,1	52,1	-
17.07.2025	0,064	3,8	24	0	65,7	52,4	-
18.07.2025	0,068	3,87	24	0	65,8	52,3	-
19.07.2025	0,055	3,41	24	0	65,5	52,9	-
20.07.2025	0,038	2,99	24	0	64,6	53,7	-
Итого:	1,927	109,76	720	0	0	0	0
Гкал	1,657						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2025	3869,418	173389,16	167863,05
20.07.2025	3871,345	173498,92	168583,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:33:58