

#92724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2024	0,029	2,11	24	0	62,5	50,6	-
22.07.2024	0,051	2,63	24	0	63,7	48,2	-
23.07.2024	0,043	2,22	24	0	62,7	47,2	-
24.07.2024	0,057	2,86	24	0	63,9	48,3	-
25.07.2024	0,067	3,13	24	0	65	48,8	-
26.07.2024	0,055	2,94	24	0	64,5	49,5	-
27.07.2024	0,042	2,48	24	0	63,4	49,8	-
28.07.2024	0,05	2,79	24	0	63,8	49,6	-
29.07.2024	0,074	3,15	24	0	64,5	47	-
30.07.2024	0,054	2,6	24	0	62,9	47	-
31.07.2024	0,052	2,6	24	0	63,6	48	-
01.08.2024	0,057	2,92	24	0	63,2	48,9	-
02.08.2024	0,07	3,42	24	0	65	48,9	-
03.08.2024	0,034	2,31	24	0	62,7	50,2	-
04.08.2024	0,03	2,14	24	0	62,5	50,4	-
05.08.2024	0,054	2,69	24	0	63,8	47,9	-
06.08.2024	0,055	2,5	24	0	63,4	46,8	-
07.08.2024	0,01	0,76	24	0	41,2	36,4	-
08.08.2024	0	0	24	0	28,7	27,6	-
09.08.2024	0	0	24	0	28	26,9	-
10.08.2024	0	0	24	0	27,6	26,4	-
11.08.2024	0	0	24	0	27,1	26	-
12.08.2024	0	0	24	0	26,7	25,6	-
13.08.2024	0	0	24	0	26,4	25,2	-
14.08.2024	0	0	24	0	26,2	25	-
15.08.2024	0	0	24	0	26,1	25	-
16.08.2024	0	0	24	0	26,2	25	-
17.08.2024	0	0	24	0	26,4	25,3	-
18.08.2024	0	0	24	0	26,7	25,5	-
19.08.2024	0	0	24	0	26,6	25,5	-
20.08.2024	0	0	24	0	26,4	25,4	-
Итого:	0,884	46,25	744	0	0	0	0
Гкал	0,76						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2024	3684,345	167431,56	159825,43
20.08.2024	3685,229	167477,81	160569,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 10:23:27