

#145090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2025	0,068	3,78	24	0	65,9	52,3	-
22.07.2025	0,062	3,6	24	0	65,8	52,5	-
23.07.2025	0,068	3,74	24	0	66	52,2	-
24.07.2025	0,075	3,92	24	0	66,2	52	-
25.07.2025	0,068	3,61	24	0	66,5	52,2	-
26.07.2025	0,072	3,93	24	0	65,8	52,2	-
27.07.2025	0,037	2,84	24	0	64,9	53,7	-
28.07.2025	0,078	4,11	24	0	66,4	51,8	-
29.07.2025	0,063	3,58	24	0	66,2	52,3	-
30.07.2025	0,064	3,61	24	128	66,1	52,3	-
31.07.2025	0,065	3,55	24	0	66,2	52,3	-
01.08.2025	0,061	3,56	24	0	66	52,4	-
02.08.2025	0,058	3,36	24	0	65,9	52,6	-
03.08.2025	0,039	2,96	24	0	64,8	53,6	-
04.08.2025	0,067	3,66	24	0	66,4	52,2	-
05.08.2025	0,058	3,39	24	0	66,1	52,6	-
06.08.2025	0,065	3,7	24	0	66,2	52,2	-
07.08.2025	0,067	3,73	24	0	66	52,2	-
08.08.2025	0,077	4,14	24	0	66	51,7	-
09.08.2025	0,055	3,46	24	0	65,6	52,7	-
10.08.2025	0,038	3,01	24	0	64,6	53,6	-
11.08.2025	0,069	3,82	24	0	65,9	52,2	-
12.08.2025	0,064	3,81	23,99	128	65,6	52,4	-
13.08.2025	0,021	12,25	24	0	40,9	39,6	-
14.08.2025	0	0	24	0	28	27	-
15.08.2025	0	0	24	0	27	26,3	-
16.08.2025	0	0,15	24	0	26,9	26,1	-
17.08.2025	0,001	0,71	24	0	26,6	25,8	-
18.08.2025	0	0,01	24	0	26	25,3	-
19.08.2025	0	0,01	24	0	25,6	24,9	-
20.08.2025	0	0	24	0	25,5	24,7	-
Итого:	1,46	96	743,99	0	0	0	0
Гкал	1,256						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2025	3871,345	173498,92	168583,05
20.08.2025	3872,805	173594,92	169327,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 9:02:38