

#6552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,068	6,31	24	0	66,2	56,9	-
22.08.2021	0,047	6,25	24	0	66,2	59,8	-
23.08.2021	0,081	6,22	24	0	66,3	55,1	-
24.08.2021	0,078	6,24	24	0	66,3	55,7	-
25.08.2021	0,07	6,25	24	0	66,2	56,5	-
26.08.2021	0,073	6,14	24	0	65,4	55,2	-
27.08.2021	0,07	5,71	24	0	64,5	53,9	-
28.08.2021	0,071	6	24	0	65,8	55,7	-
29.08.2021	0,047	6,08	24	0	65,7	59,2	-
30.08.2021	0,068	6,06	24	0	66,1	56,3	-
31.08.2021	0,079	5,94	24	0	65,8	54,3	-
01.09.2021	0,074	6,29	24	0	66,2	56,1	-
02.09.2021	0,068	6,23	24	0	66	56,5	-
03.09.2021	0,071	6,22	24	0	66,2	56,4	-
04.09.2021	0,065	6,26	24	0	66	57	-
05.09.2021	0,069	6,21	24	0	66,1	56,5	-
06.09.2021	0,077	6,17	24	0	65,4	54,6	-
07.09.2021	0,075	6,24	24	0	66	55,6	-
08.09.2021	0,076	6,26	24	0	65,8	55,3	-
09.09.2021	0,075	6,34	24	0	65,9	55,8	-
10.09.2021	0,083	7,04	23,99	128	65,9	55,7	-
11.09.2021	0,077	8,82	24	0	66,2	58,2	-
12.09.2021	0,053	6,6	24	0	65,1	57,9	-
13.09.2021	0,082	8,89	24	0	66	57,6	-
14.09.2021	0,079	9,09	24	0	65,7	57,8	-
15.09.2021	0,078	9,03	24	0	65,8	58	-
16.09.2021	0,082	11,19	24	0	65,5	57,9	-
17.09.2021	0,074	7,87	24	0	66,1	57,6	-
18.09.2021	0,077	8,59	24	0	66,1	57,7	-
19.09.2021	0,068	7,72	24	0	66	58	-
20.09.2021	0,087	9,64	23,99	128	66,4	58,1	-
Итого:	2,242	217,9	743,98	0	0	0	0
Гкал	1,928						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2021	3122,778	150088,69	134605,09
20.09.2021	3125,02	150306,59	135349,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:19:27