

#6537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2022	0	0,02	24	0	28,6	27,9	-
22.08.2022	0	0,07	24	0	28,3	27,5	-
23.08.2022	0,001	0,02	24	0	28	27,1	-
24.08.2022	0	0	24	0	28,9	27,7	-
25.08.2022	0	0,01	24	0	29,1	27,8	-
26.08.2022	0	0	24	0	29,4	27,8	-
27.08.2022	0	0	24	0	29,2	27,8	-
28.08.2022	0	0	24	0	29,1	27,8	-
29.08.2022	0	0,04	24	0	28,6	27,6	-
30.08.2022	0,03	6,15	24	0	60,1	53,2	-
31.08.2022	0,03	3,92	24	0	62	52,6	-
01.09.2022	0,042	6,84	24	0	62,3	49,7	-
02.09.2022	0,017	1,37	24	0	47	41	-
03.09.2022	0,044	2,9	24	0	59,8	46	-
04.09.2022	0,066	3,58	24	0	61,2	43,2	-
05.09.2022	0,058	5,78	24	0	62,7	47	-
06.09.2022	0,055	5,92	24	0	63,1	47,4	-
07.09.2022	0,076	7,53	24	0	63,6	47	-
08.09.2022	0,067	7,05	24	0	62,8	48,4	-
09.09.2022	0,071	6,77	24	0	63,9	44,7	-
10.09.2022	0,053	3,61	24	0	61,7	42,1	-
11.09.2022	0,056	3,18	24	0	61	43,2	-
12.09.2022	0,07	7,16	24	0	64,4	47,1	-
13.09.2022	0,062	7,32	24	0	63,4	48,3	-
14.09.2022	0,064	6,21	24	0	63,3	47,3	-
15.09.2022	0,114	4,51	24	0	64,9	45,5	-
16.09.2022	0,122	4,85	24	0	64,6	44,7	-
17.09.2022	0,118	4,22	24	0	64	42,6	-
18.09.2022	0,113	3,96	24	0	63,8	42,8	-
19.09.2022	0,13	5,04	24	0	65	44,8	-
20.09.2022	0,131	5,08	24	0	64,9	44,8	-
Итого:	1,59	113,11	744	0	0	0	0
Гкал	1,367						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2022	3322,006	156576,77	143365,03
20.09.2022	3323,596	156689,88	144109,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2022 15:23:36