

# #34669#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,06	3,08	24	128	64,3	49,4	-
22.08.2023	0,054	2,8	24	0	64,8	49,7	-
23.08.2023	0,063	3,33	24	0	64,3	49,5	-
24.08.2023	0,058	3	24	0	64,1	49,4	-
25.08.2023	0,067	3,29	24	0	63,9	49,2	-
26.08.2023	0,039	2,14	24	0	62,2	47,7	-
27.08.2023	0,039	2,08	24	0	62,1	47,4	-
28.08.2023	0,079	3,62	24	0	64,8	49	-
29.08.2023	0,059	3,24	24	0	64,3	49,8	-
30.08.2023	0,058	3,3	24	0	63,1	49,6	-
31.08.2023	0,072	3,44	24	0	64,1	49	-
01.09.2023	0,074	3,68	24	0	64,4	49,3	-
02.09.2023	0,045	2,41	24	0	62,4	47,5	-
03.09.2023	0,035	2,01	24	0	61,3	47,6	-
04.09.2023	0,075	3,63	24	0	64,3	49	-
05.09.2023	0,061	3,23	24	0	64	49,5	-
06.09.2023	0,063	3,19	24	0	64,1	49,2	-
07.09.2023	0,069	3,67	24	0	64,4	49,5	-
08.09.2023	0,056	2,91	24	0	63,7	49,4	-
09.09.2023	0,043	2,37	24	0	62,5	47,5	-
10.09.2023	0,041	2,14	24	0	61,2	47,5	-
11.09.2023	0,052	2,93	24	0	63,8	49,8	-
12.09.2023	0,058	3,48	24	0	63,4	49,6	-
13.09.2023	0,054	2,92	24	0	63,8	49,6	-
14.09.2023	0,069	3,34	24	0	64,3	49	-
15.09.2023	0,072	3,72	24	0	64,4	49,5	-
16.09.2023	0,056	2,64	24	0	62,9	46,9	-
17.09.2023	0,042	2,31	24	0	61,9	47,5	-
18.09.2023	0,065	3,42	24	0	64,1	49,4	-
19.09.2023	0,061	3,35	24	0	64,2	49,7	-
20.09.2023	0,062	3,24	24	0	63,9	49,3	-
Итого:	1,801	93,91	744	0	0	0	0
Гкал	1,549						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	3502,009	162449,54	152124,55
20.09.2023	3503,81	162543,45	152868,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 8:47:24