

# #95064#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,046	3,99	24	0	60,4	46,9	-
22.08.2024	0,05	2,94	24	0	63,6	49,4	-
23.08.2024	0,051	2,85	24	0	64,3	49,2	-
24.08.2024	0,036	2,32	24	0	63,1	50	-
25.08.2024	0,031	2,24	24	0	62,3	50,4	-
26.08.2024	0,046	2,47	24	0	63,4	48,1	-
27.08.2024	0,041	2,22	24	0	62,2	47,1	-
28.08.2024	0,049	2,65	24	0	63,6	48,4	-
29.08.2024	0,044	2,57	24	0	64	49,6	-
30.08.2024	0,043	2,54	24	0	64	49,6	-
31.08.2024	0,045	2,6	24	0	63,4	49,5	-
01.09.2024	0,031	2,27	24	0	62,6	50,4	-
02.09.2024	0,053	2,64	24	0	63,5	47,8	-
03.09.2024	0,046	2,4	23,99	128	62,7	47,1	-
04.09.2024	0,056	2,86	24	0	63,5	48,2	-
05.09.2024	0,053	2,81	24	0	64,2	49,3	-
06.09.2024	0,047	2,66	24	0	63,9	49,5	-
07.09.2024	0,041	2,48	24	0	63,6	49,8	-
08.09.2024	0,04	2,45	24	0	63	50	-
09.09.2024	0,051	2,64	24	0	63,7	48,2	-
10.09.2024	0,047	2,41	24	0	62,1	46,7	-
11.09.2024	0,048	2,42	22,91	128	62,3	46,7	-
12.09.2024	0,062	2,8	24	0	63,5	46,6	-
13.09.2024	0,064	3,12	24	0	64,4	48,5	-
14.09.2024	0,054	3,09	24	0	64	49,5	-
15.09.2024	0,042	2,45	24	0	63	49,7	-
16.09.2024	0,057	3,14	24	0	64,2	49,3	-
17.09.2024	0,058	2,97	24	0	64,1	49	-
18.09.2024	0,058	2,82	24	0	63,4	47,4	-
19.09.2024	0,055	2,54	24	0	63,2	46,6	-
20.09.2024	0,06	2,99	24	0	63,8	48,4	-
Итого:	1,505	83,35	742,9	0	0	0	0
Гкал	1,294						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,9

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	3685,229	167477,81	160569,43
20.09.2024	3686,734	167561,16	161312,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:23:26