

#148526#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель	Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента	1983
Порядковый номер	1534
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32016
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	24	0	25,2	24,4	-
22.08.2025	0	0,02	24	0	25	24,2	-
23.08.2025	0	0	24	0	24,8	24	-
24.08.2025	0	0	24	0	24,4	23,6	-
25.08.2025	0	0	24	0	23,9	23,2	-
26.08.2025	0	0	24	0	23,5	22,9	-
27.08.2025	0,028	3,01	24	0	43,7	36,5	-
28.08.2025	0,075	4,2	24	0	64,6	51	-
29.08.2025	0,077	4,23	24	0	65,1	51,2	-
30.08.2025	0,066	3,91	24	0	65	51,9	-
31.08.2025	0,055	3,64	24	0	64,6	52,5	-
01.09.2025	0,05	3,34	24	0	65	52,7	-
02.09.2025	0,07	4	24	0	65,6	51,8	-
03.09.2025	0,071	4,13	24	0	65,3	51,8	-
04.09.2025	0,075	4,17	24	0	65,5	51,8	-
05.09.2025	0,066	3,63	24	0	63,5	51,4	-
06.09.2025	0,024	2,77	24	0	61,3	56,1	-
07.09.2025	0,007	2,17	24	0	59,1	55,6	-
08.09.2025	0,043	2,92	24	0	62,2	51,2	-
09.09.2025	0,066	3,76	24	0	64,2	51	-
10.09.2025	0,075	4,3	24	0	65,4	52	-
11.09.2025	0,079	4,43	24	0	65,2	51,8	-
12.09.2025	0,078	4,37	24	0	65,4	51,8	-
13.09.2025	0,058	3,77	24	0	64,8	52,7	-
14.09.2025	0,053	3,7	23,99	128	64,6	52,9	-
15.09.2025	0,063	3,68	21,68	128	65,4	52,2	-
16.09.2025	0,068	3,89	24	0	65,7	52,4	-
17.09.2025	0,074	4,07	24	0	66	52	-
18.09.2025	0,082	4,22	24	0	66,3	51,8	-
19.09.2025	0,082	4,28	23,99	128	66,1	51,6	-
20.09.2025	0,061	3,71	24	0	65,4	52,6	-
Итого:	1,546	94,32	741,66	0	0	0	0
Гкал	1,33						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	741,66

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2025	3872,805	173594,92	169327,04
20.09.2025	3874,351	173689,24	170068,71

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 9:23:21