

#6568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0,133	5,02	23,99	128	65	44,3	-
22.09.2022	0,138	5,19	24	0	64,9	44,4	-
23.09.2022	0,157	5,8	24	0	65,4	43,6	-
24.09.2022	0,114	4	24	0	64,1	42,1	-
25.09.2022	0,09	3,34	24	0	63,1	43,4	-
26.09.2022	0,127	4,85	24	0	64,8	44,8	-
27.09.2022	0,126	4,82	24	0	64,7	44,7	-
28.09.2022	0,157	5,95	24	0	63,8	43,4	-
29.09.2022	0,157	5,65	24	0	65	43	-
30.09.2022	0,162	5,76	24	0	65,5	43,1	-
01.10.2022	0,114	4,09	24	0	64	42,5	-
02.10.2022	0,119	4,69	24	0	62,6	42	-
03.10.2022	0,156	5,64	24	0	65,7	43,9	-
04.10.2022	0,101	4,06	24	0	52,8	40,9	-
05.10.2022	0,039	1,39	24	0	37,4	34,9	-
06.10.2022	0,13	45,23	23,99	128	51,5	44	-
07.10.2022	0,186	106,67	24	0	67,1	60,2	-
08.10.2022	0,239	60,39	24	0	63,6	53,4	-
09.10.2022	0,284	77,42	24	0	64,9	55,8	-
10.10.2022	0,316	84,68	24	0	66,3	57	-
11.10.2022	0,259	65,2	23,99	128	65	55,4	-
12.10.2022	0,309	84,3	24	0	66	57,3	-
13.10.2022	0,292	71,99	24	0	66,1	55,8	-
14.10.2022	0,312	88,31	24	0	65,8	57,7	-
15.10.2022	0,171	47,64	24	0	60,4	52	-
16.10.2022	0,131	29,39	24	0	59,8	50,4	-
17.10.2022	0,159	34,93	24	0	62,4	52,5	-
18.10.2022	0,225	15,34	24	0	64,4	43,9	-
19.10.2022	0,582	15,79	24	0	69	36,7	-
20.10.2022	0,585	16,21	24	0	68,9	37,4	-
Итого:	6,07	913,74	719,97	0	0	0	0
Гкал	5,22						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2022	3323,596	156689,88	144109,03
20.10.2022	3329,666	157603,62	144829,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 10:31:45