

#31457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,074	3,59	24	0	64,3	48,9	-
22.09.2023	0,058	3,21	24	0	63,9	49,8	-
23.09.2023	0,039	2,19	24	0	62,1	47,5	-
24.09.2023	0,028	1,81	24	0	61,1	47,9	-
25.09.2023	0,071	3,46	24	0	64,7	49,1	-
26.09.2023	0,062	3,24	24	0	64,4	49,4	-
27.09.2023	0,062	3,19	24	0	63,9	49,3	-
28.09.2023	0,074	3,61	24	0	64,2	49	-
29.09.2023	0,078	3,8	24	0	64,3	49,1	-
30.09.2023	0,048	2,4	24	0	62,2	47,2	-
01.10.2023	0,043	2,34	24	0	62	47,3	-
02.10.2023	0,072	3,56	24	0	64,2	49,1	-
03.10.2023	0,064	3,37	24	0	64,1	49,4	-
04.10.2023	0,07	3,62	24	0	63,9	49,3	-
05.10.2023	0,066	3,58	24	0	63,9	49,4	-
06.10.2023	0,068	3,54	24	0	63,9	49,2	-
07.10.2023	0,039	2,3	24	0	61,4	47,5	-
08.10.2023	0,057	2,72	24	0	63	46,6	-
09.10.2023	0,073	3,73	24	0	64,2	49,2	-
10.10.2023	0,077	3,77	24	0	64,2	48,8	-
11.10.2023	0,075	3,76	24	0	64,7	49,2	-
12.10.2023	0,068	3,63	24	0	64	49,2	-
13.10.2023	0,073	3,81	24	0	64,3	49,3	-
14.10.2023	0,056	2,81	24	0	63,2	47,2	-
15.10.2023	0,038	2,34	24	0	60,5	47,3	-
16.10.2023	0,561	15,06	24	0	68,1	41,4	-
17.10.2023	0,67	17,86	24	0	71	37,7	-
18.10.2023	0,585	14,77	24	0	70,8	36,4	-
19.10.2023	0,84	22,74	24	0	71,3	39	-
20.10.2023	0,964	25,93	24	0	72,6	40,5	-
Итого:	5,153	175,74	720	0	0	0	0
Гкал	4,432						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	3503,81	162543,45	152868,54
20.10.2023	3508,963	162719,19	153588,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 7:13:17