

#98908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2024	0,046	2,64	24	0	63,3	49,5	-
22.09.2024	0,032	2,28	24	0	62,3	50,1	-
23.09.2024	0,058	2,93	24	0	64,1	49,1	-
24.09.2024	0,054	2,92	24	0	63,8	49,2	-
25.09.2024	0,057	2,67	24	0	63,6	47,1	-
26.09.2024	0,063	2,81	24	0	63,2	46,4	-
27.09.2024	0,076	3,5	24	0	64,3	48,1	-
28.09.2024	0,033	2,36	24	0	62,6	50	-
29.09.2024	0,045	2,59	24	0	63,1	49,5	-
30.09.2024	0,067	3,3	24	0	64,4	48,7	-
01.10.2024	0,063	3,16	24	0	64,4	48,9	-
02.10.2024	0,064	3,08	24	0	63,5	47,2	-
03.10.2024	0,061	2,85	24	0	63,4	46,5	-
04.10.2024	0,069	3,3	24	0	64,2	48	-
05.10.2024	0,036	2,33	24	0	63	49,5	-
06.10.2024	0,046	2,74	24	0	63,2	49,2	-
07.10.2024	0,076	3,64	24	0	64,6	48,4	-
08.10.2024	0,061	3,34	24	0	64,1	49,3	-
09.10.2024	0,139	4,37	24	0	65,9	41,8	-
10.10.2024	0,191	5,66	24	0	63,7	39,4	-
11.10.2024	0,339	7,98	24	0	70,1	33,2	-
12.10.2024	0,46	11,09	24	0	70,7	35	-
13.10.2024	0,516	12,41	24	0	70,5	34,6	-
14.10.2024	0,449	10,56	24	0	70,8	33,9	-
15.10.2024	0,479	11,33	24	0	71,1	34,3	-
16.10.2024	0,613	15,27	24	0	71,3	36,1	-
17.10.2024	0,533	13,06	24	0	71,2	35,4	-
18.10.2024	0,441	10,74	24	0	70,7	35,1	-
19.10.2024	0,438	10,71	24	0	70,4	35,3	-
20.10.2024	0,43	10,32	24	0	70,2	34,6	-
Итого:	6,035	175,94	720	0	0	0	0
Гкал	5,19						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2024	3686,734	167561,16	161312,33
20.10.2024	3692,769	167737,1	162032,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:26:07