

# #63815#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	1,394	36,95	24	0	79,9	47,4	-1,1
22.11.2023	1,278	33,59	24	0	79,1	46,2	-2,3
23.11.2023	0,893	24,13	22,3	128	74,6	41,7	3,3
24.11.2023	0,974	25,83	24	0	73,9	41,4	3,5
25.11.2023	1,199	31,68	24	0	78	45,4	-0,2
26.11.2023	1,283	34,05	24	0	80,4	47,7	-2,4
27.11.2023	1,474	38,84	24	0	82,5	49,8	-7,5
28.11.2023	1,58	43,51	24	0	83	51,6	-7,3
29.11.2023	1,574	42,57	24	0	83,9	52,1	-6,5
30.11.2023	1,005	27,03	24	0	65,4	50,4	-5,4
01.12.2023	1,346	35,5	24	0	80,6	47,9	-
02.12.2023	1,241	32,86	24	0	79,2	46,8	-
03.12.2023	1,183	31,63	24	0	78,7	46,5	-
04.12.2023	1,263	33,79	24	0	78,5	46,4	-
05.12.2023	1,349	34,85	24	0	81,4	47,9	-
06.12.2023	1,5	38,86	24	0	83,4	50,2	-
07.12.2023	1,337	33,34	24	0	81,5	46,9	-
08.12.2023	1,437	35,64	24	0	82,6	48	-
09.12.2023	1,422	34,85	24	0	83	47,9	-
10.12.2023	1,208	30,24	24	0	79,7	45,3	-
11.12.2023	1,131	29,21	24	0	76,9	43,6	-
12.12.2023	1,058	34,25	24	0	73	43,1	-
13.12.2023	1,13	30,19	24	0	76,4	43,9	-
14.12.2023	1,273	33,73	24	0	78,8	46,2	-
15.12.2023	1,079	28,47	24	0	76	43,5	-
16.12.2023	0,854	23,95	24	0	71,1	40,2	-
17.12.2023	0,68	17,58	24	0	70,9	37,5	-
18.12.2023	0,757	19,71	24	0	71,1	37,9	-
19.12.2023	0,783	20,62	24	0	71,1	38,3	-
20.12.2023	0,95	26,72	24	0	71,3	40,5	-
Итого:	35,635	944,17	718,3	0	0	0	0
Гкал	30,646						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 718,3

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2023	3531,667	163313,93	154332,54
20.12.2023	3567,302	164258,1	155050,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.12.2023 7:20:56