

#6512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 55-61а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 8,98 | 0 | 435,81 | 0 | 0 | 425,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,1 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 9,097 | 0 | 441,97 | 0 | 0 | 431,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 52,2 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 8,957 | 0 | 437,93 | 0 | 0 | 427,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 9,04 | 0 | 427,07 | 0 | 0 | 416,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 51,6 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 8,489 | 0 | 444,03 | 0 | 0 | 433,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 53,5 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 8,765 | 0 | 433,06 | 0 | 0 | 422,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 52,8 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | 4 |
| 30.03.2022 | 8,885 | 0 | 398,89 | 0 | 0 | 388,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 9,488 | 0 | 407,33 | 0 | 0 | 396,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 53,3 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 01.04.2022 | 9,478 | 0 | 408,49 | 0 | 0 | 398,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 52,3 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 02.04.2022 | 9,351 | 0 | 408,87 | 0 | 0 | 398,627 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 51,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 03.04.2022 | 9,133 | 0 | 407,63 | 0 | 0 | 397,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 51,7 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 04.04.2022 | 9,039 | 0 | 403,02 | 0 | 0 | 393,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 51,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 05.04.2022 | 9,017 | 0 | 406,09 | 0 | 0 | 396,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 50,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 06.04.2022 | 9,047 | 0 | 414,55 | 0 | 0 | 404,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 51 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 07.04.2022 | 9,061 | 0 | 452,581 | 0 | 0 | 441,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,7 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 08.04.2022 | 8,92 | 0 | 438,54 | 0 | 0 | 428,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,3 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 8,825 | 0 | 430,17 | 0 | 0 | 419,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 52,1 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 9,081 | 0 | 433,27 | 0 | 0 | 422,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 51,8 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 8,951 | 0 | 425,9 | 0 | 0 | 415,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 51,7 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 8,887 | 0 | 425,04 | 0 | 0 | 414,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 51,7 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 8,932 | 0 | 448,491 | 0 | 0 | 437,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,8 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 8,978 | 0 | 464,351 | 0 | 0 | 453,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 53,6 | 0 | 0,47 | 0,4 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 8,894 | 0 | 449,4 | 0 | 0 | 438,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,9 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 8,969 | 0 | 438,53 | 0 | 0 | 428,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 52,3 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 8,963 | 0 | 440,34 | 0 | 0 | 429,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 52,4 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 8,948 | 0 | 443,84 | 0 | 0 | 433,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 52,7 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 8,996 | 0 | 454,901 | 0 | 0 | 444,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 53 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 9,088 | 0 | 474,151 | 0 | 0 | 462,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 53,7 | 0 | 0,47 | 0,4 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 9,11 | 0 | 489,422 | 0 | 0 | 477,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 54,3 | 0 | 0,47 | 0,4 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 9,07 | 0 | 490,572 | 0 | 0 | 478,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 54,4 | 0 | 0,47 | 0,4 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 9,026 | 0 | 486,542 | 0 | 0 | 474,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 54,2 | 0 | 0,47 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 279,465 | 0 | 13560,781 | 0 | 0 | 13233,801 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 279,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.03.2022 | 8914,504 | 521180,844 | 480 | 480 | 508940,594 | 480,674 | 480,674 | 39068,58 | 696 | 8677,32 | 0 |
| 23.04.2022 | 9193,972 | 534741,625 | 480 | 480 | 522174,406 | 480,674 | 480,674 | 39812,58 | 1440 | 8677,32 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 13:32:53