

#6524#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 55-61а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	1,587	0	440,611	0	0	431,236	0	0	23,07	0,95	786433	32770	68,7	65	0	0,43	0,34	0	-
25.06.2021	1,656	0	457,591	0	0	447,872	0	0	24	0	0	2	68,7	65	0	0,42	0,34	0	-
26.06.2021	1,619	0	458,011	0	0	448,257	0	0	24	0	0	2	68,8	65,2	0	0,42	0,34	0	-
27.06.2021	1,693	0	461,111	0	0	451,169	0	0	24	0	0	2	69,2	65,5	0	0,42	0,34	0	-
28.06.2021	1,67	0	460,501	0	0	450,755	0	0	24	0	0	2	68,5	64,8	0	0,42	0,34	0	-
29.06.2021	1,664	0	417,27	0	0	408,45	0	0	24	0	0	2	68,5	64,4	0	0,41	0,34	0	-
30.06.2021	1,418	0	339,611	0	0	333,183	0	0	23,62	0,38	1	32774	64,3	59	0	0,39	0,35	0	-
01.07.2021	1,635	0	399,33	0	0	390,661	0	0	24	0	0	2	69,5	65,3	0	0,41	0,35	0	-
02.07.2021	1,657	0	390,93	0	0	382,475	0	0	24	0	0	2	69,4	65	0	0,4	0,35	0	-
03.07.2021	1,62	0	390,38	0	0	381,97	0	0	24	0	0	2	69,2	65	0	0,4	0,35	0	-
04.07.2021	1,586	0	389,61	0	0	381,246	0	0	24	0	0	2	69,1	64,9	0	0,4	0,34	0	-
05.07.2021	1,615	0	388,44	0	0	380,109	0	0	24	0	0	2	69	64,8	0	0,4	0,35	0	-
06.07.2021	1,574	0	387,56	0	0	379,379	0	0	24	0	0	2	68,4	64,3	0	0,4	0,35	0	-
07.07.2021	1,543	0	390,03	0	0	381,816	0	0	24	0	0	2	68,3	64,3	0	0,4	0,35	0	-
08.07.2021	1,622	0	387,64	0	0	379,484	0	0	24	0	0	2	68,3	64	0	0,4	0,34	0	-
09.07.2021	1,567	0	387,75	0	0	379,675	0	0	24	0	0	2	67,9	63,8	0	0,4	0,35	0	-
10.07.2021	1,474	0	390,39	0	0	382,176	0	0	24	0	0	2	68,3	64,4	0	0,4	0,35	0	-
11.07.2021	1,563	0	384,8	0	0	376,803	0	0	24	0	0	2	67,8	63,7	0	0,4	0,35	0	-
12.07.2021	1,551	0	382,26	0	0	374,154	0	0	24	0	0	2	68,6	64,4	0	0,4	0,35	0	-
13.07.2021	1,511	0	382,86	0	0	374,823	0	0	24	0	0	2	68,2	64,2	0	0,4	0,35	0	-
Итого:	31,825	0	8086,686	0	0	7915,693	0	0	478,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,825																		

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 478,69

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	7194,189	418584,938	480	480	408729,594	480,674	480,674	32831,57	614,37	8362,28	153,7
13.07.2021	7226,016	426671,625	480	480	416645,281	480,674	480,674	33310,25	1093,05	8363,62	155,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:34:48