

#134257#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 06.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 55-61а, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 4237	Показания прибора, Гкал 06.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4264,803	4257,407	7.396

Подпись исполнителя



#134256#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 06.07.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.07.2025	-	1,283	0	337,031	0	0	329,365	0	0	24	0	0	2	71,3	67,4	0	0,42	0,38	0
02.07.2025	-	1,216	0	335,971	0	0	328,447	0	0	24	0	0	2	70,7	67	0	0,42	0,38	0
03.07.2025	-	1,181	0	330,912	0	0	323,482	0	0	24	0	0	2	70,8	67,2	0	0,42	0,38	0
04.07.2025	-	1,232	0	328,752	0	0	321,396	0	0	24	0	0	2	70,7	66,8	0	0,42	0,38	0
05.07.2025	-	1,234	0	332,592	0	0	325,111	0	0	24	0	0	2	70,9	67,1	0	0,42	0,38	0
06.07.2025	-	1,25	0	330,782	0	0	323,345	0	0	24	0	0	2	70,9	67	0	0,42	0,38	0
Итого:	-	7,396	0	1996,04	0	0	1951,146	0	0	144	0	-	-	70,88	67,08	0	0,42	0,38	0

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
30.06.2025	4257,407	304846,188	0	0	297691,094	0	0	17968,92	767,7	620,08	0,3
06.07.2025	4264,803	306842,219	0	0	299642,219	0	0	18112,92	935,7	620,08	0,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения