

#148525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 55-61а, Калининград
4402
7698
ВКТ-9
4237
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.08.2025	1,186	0	155,211	0	0	151,689	0	0	24	0	0	0	71,1	63	0	0,32	0,33	0	-
24.08.2025	1,22	0	151,761	0	0	148,334	0	0	24	0	0	0	71	62,5	0	0,32	0,33	0	-
25.08.2025	1,176	0	145,941	0	0	142,689	0	0	24	0	0	0	70,4	62,1	0	0,32	0,33	0	-
26.08.2025	1,259	0	154,831	0	0	151,293	0	0	24	0	0	0	71,4	63	0	0,32	0,33	0	-
27.08.2025	1,188	0	149,211	0	0	145,852	0	0	24	0	0	0	70,8	62,4	0	0,32	0,33	0	-
28.08.2025	1,172	0	152,071	0	0	148,672	0	0	24	0	0	2	70,5	62,6	0	0,32	0,33	0	-
29.08.2025	1,166	0	153,531	0	0	150,066	0	0	24	0	0	0	70,9	62,9	0	0,32	0,33	0	-
30.08.2025	1,087	0	155,311	0	0	151,795	0	0	24	0	0	0	71	63,8	0	0,32	0,33	0	-
31.08.2025	1,213	0	152,581	0	0	149,12	0	0	24	0	0	0	71,1	62,7	0	0,32	0,33	0	-
01.09.2025	1,185	0	157,271	0	0	153,709	0	0	24	0	0	0	71,1	63,2	0	0,32	0,33	0	-
02.09.2025	1,153	0	146,331	0	0	143,038	0	0	24	0	0	0	70,8	62,2	0	0,32	0,33	0	-
03.09.2025	1,169	0	155,611	0	0	152,075	0	0	24	0	0	0	71,2	63,4	0	0,32	0,33	0	-
04.09.2025	0,99	0	117,93	0	0	115,365	0	0	24	0	0	0	69,5	59,4	0	0,37	0,38	0	-
05.09.2025	1,037	0	111,38	0	0	109,031	0	0	24	0	0	0	68,4	58,6	0	0,4	0,42	0	-
06.09.2025	0,99	0	113,25	0	0	110,862	0	0	24	0	0	0	68,4	59,2	0	0,4	0,41	0	-
07.09.2025	1,014	0	109,66	0	0	107,363	0	0	24	0	0	0	68,1	58,4	0	0,4	0,41	0	-
08.09.2025	0,369	0	49,21	0	0	48,196	0	0	12,78	11,25	0	32774	67,4	49,9	0	0,27	0,28	0	-
09.09.2025	1,056	0	101,49	0	0	99,36	0	0	24	0	0	0	68,2	57,3	0	0,4	0,42	0	-
10.09.2025	1,018	0	100,46	0	0	98,341	0	0	24	0	0	0	68,4	57,8	0	0,4	0,42	0	-
11.09.2025	1,025	0	98,57	0	0	96,519	0	0	24	0	0	0	67,9	56,9	0	0,4	0,42	0	-
12.09.2025	1,048	0	97,85	0	0	95,799	0	0	24	0	0	0	68,1	56,9	0	0,4	0,42	0	-
13.09.2025	1,008	0	106,42	0	0	104,182	0	0	24	0	0	0	68,3	58,4	0	0,4	0,42	0	-
14.09.2025	1,036	0	103,12	0	0	100,963	0	0	24	0	0	0	68,1	57,4	0	0,4	0,42	0	-
15.09.2025	0,934	0	88,28	0	0	86,437	0	0	24	0	0	0	68	56,5	0	0,4	0,42	0	-
16.09.2025	0,879	0	67,69	0	0	66,279	0	0	24	0	0	0	67,9	53,9	0	0,41	0,42	0	-
17.09.2025	0,913	0	67,27	0	0	65,871	0	0	24	0	0	0	67,9	53,6	0	0,4	0,42	0	-
18.09.2025	1,093	0	97,48	0	0	95,396	0	0	24	0	0	0	68,9	57,2	0	0,41	0,42	0	-
19.09.2025	1,106	0	121,751	0	0	119,1	0	0	24	0	0	2	69,6	59,6	0	0,38	0,39	0	-
20.09.2025	1,218	0	176,001	0	0	172,021	0	0	24	0	0	0	71	63,8	0	0,33	0,34	0	-
21.09.2025	1,251	0	181,721	0	0	177,594	0	0	24	0	0	0	71,2	63,9	0	0,33	0,34	0	-
22.09.2025	1,029	0	162,101	0	0	158,478	0	0	24	0	786432	2	70,6	63,5	0	0,34	0,31	0	-
23.09.2025	1,166	0	173,881	0	0	169,956	0	0	24	0	0	2	70,9	64	0	0,33	0,33	0	-
Итого:	34,354	0	4075,177	0	0	3985,445	0	0	756,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,354																		

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч756,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
22.08.2025	4320,026	321613,594	0	0	314080,375	0	0	19239,38	766,47	621,67	1,58
23.09.2025	4354,381	325688,781	0	0	318065,844	0	0	19996,17	1523,25	632,92	12,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 12:19:08