

#6521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 55-61а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,03	0	378,72	0	0	370,449	0	0	24	0	0	2	69,7	64,2	0	0,38	0,33	0	-
25.09.2021	1,955	0	379,45	0	0	371,065	0	0	24	0	0	2	70,2	64,9	0	0,38	0,33	0	-
26.09.2021	1,902	0	377,59	0	0	369,411	0	0	24	0	0	2	69,4	64,2	0	0,38	0,33	0	-
27.09.2021	1,973	0	414,75	0	0	405,586	0	0	24	0	0	2	70,2	65,3	0	0,4	0,34	0	-
28.09.2021	1,91	0	430,3	0	0	421,177	0	0	24	0	0	2	68,6	64,1	0	0,41	0,34	0	-
29.09.2021	1,875	0	426,501	0	0	417,412	0	0	24	0	0	2	68,8	64,2	0	0,4	0,34	0	-
30.09.2021	2,009	0	481,131	0	0	470,867	0	0	24	0	0	2	68,8	64,6	0	0,43	0,34	0	-
Итого:	13,654	0	2888,442	0	0	2825,967	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,654																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2021	7324,821	450015,438	480	480	439498,75	480,674	480,674	34725,37	763,68	8676,53	4,33
30.09.2021	7338,473	452903,875	480	480	442324,719	480,674	480,674	34893,37	931,68	8676,53	4,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:54:01