

#6531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 55-61а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 8,056 | 0 | 462,401 | 0 | 0 | 452,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 51,6 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 25.10.2022 | 7,985 | 0 | 467,571 | 0 | 0 | 457,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51,9 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 26.10.2022 | 8,044 | 0 | 467,681 | 0 | 0 | 457,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51,7 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 27.10.2022 | 8,084 | 0 | 468,831 | 0 | 0 | 458,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 51,5 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 28.10.2022 | 8,103 | 0 | 481,891 | 0 | 0 | 471,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 52,1 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 29.10.2022 | 8,076 | 0 | 483,752 | 0 | 0 | 473,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 52,3 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 30.10.2022 | 8,106 | 0 | 482,741 | 0 | 0 | 472,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 52,2 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 31.10.2022 | 8,135 | 0 | 475,501 | 0 | 0 | 465,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 52,2 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 01.11.2022 | 8,015 | 0 | 471,211 | 0 | 0 | 461,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51,9 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 02.11.2022 | 8,038 | 0 | 475,331 | 0 | 0 | 465,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 51,8 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 03.11.2022 | 8,112 | 0 | 469,841 | 0 | 0 | 459,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51,6 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 04.11.2022 | 8,004 | 0 | 453,471 | 0 | 0 | 443,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 51,1 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 05.11.2022 | 8,101 | 0 | 452,181 | 0 | 0 | 442,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 51 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 06.11.2022 | 8,204 | 0 | 442,09 | 0 | 0 | 432,586 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 50,2 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 07.11.2022 | 8,242 | 0 | 437,94 | 0 | 0 | 428,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 50 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 08.11.2022 | 8,34 | 0 | 463,221 | 0 | 0 | 453,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 51,3 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 09.11.2022 | 8,363 | 0 | 468,411 | 0 | 0 | 458,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 51,3 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 10.11.2022 | 8,265 | 0 | 462,101 | 0 | 0 | 452,085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 51,2 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 11.11.2022 | 8,242 | 0 | 458,881 | 0 | 0 | 449,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 50,8 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 12.11.2022 | 8,208 | 0 | 466,341 | 0 | 0 | 456,332 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 51,1 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 13.11.2022 | 8,202 | 0 | 467,611 | 0 | 0 | 457,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 51,2 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 | - |
| 14.11.2022 | 8,175 | 0 | 456,461 | 0 | 0 | 446,671 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 50,8 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 15.11.2022 | 8,18 | 0 | 449,551 | 0 | 0 | 439,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 50,6 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 16.11.2022 | 8,718 | 0 | 416,25 | 0 | 0 | 406,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 50 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 17.11.2022 | 9,708 | 0 | 415,95 | 0 | 0 | 405,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 52,7 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 18.11.2022 | 9,866 | 0 | 398,45 | 0 | 0 | 387,674 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 53,1 | 0 | 0,44 | 0,4 | 0 | - |
| 19.11.2022 | 9,91 | 0 | 375,391 | 0 | 0 | 364,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,7 | 52,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 20.11.2022 | 10,414 | 0 | 396,63 | 0 | 0 | 385,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,2 | 54,1 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| 21.11.2022 | 10,386 | 0 | 407,76 | 0 | 0 | 396,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 54,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| 22.11.2022 | 10,153 | 0 | 421,89 | 0 | 0 | 410,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 53,9 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 23.11.2022 | 10,427 | 0 | 419,07 | 0 | 0 | 407,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54,4 | 0 | 0,46 | 0,42 | 0 | - |
| Итого: | 266,862 | 0 | 13936,403 | 0 | 0 | 13618,488 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 266,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.10.2022 | 9629,5 | 600799,875 | 480 | 480 | 586763,062 | 480,674 | 480,674 | 44022,58 | 714,83 | 8859,45 | 29,23 |
| 23.11.2022 | 9896,36 | 614736,25 | 480 | 480 | 600381,5 | 480,674 | 480,674 | 44766,58 | 1458,83 | 8859,45 | 29,23 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 12:33:34