

#70503#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/01/24г. -23/02/24г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Соммера,32-44 (40-44)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00209545

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x99A3

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.01.2024	71,67	59,46	12,21	174,73	170,72	176,08	173,2	-2,48	6	4	1,941	-0,124	24	0	
24.01.2024	70,7	58,31	12,39	170,88	167,06	172,15	169,42	-2,36	6	4	1,938	-0,116	24	0	
25.01.2024	71,18	58,25	12,93	169,2	165,36	170,31	167,62	-2,26	6	4	2,014	-0,108	24	0	
26.01.2024	74,74	61,14	13,6	171,54	167,29	172,64	169,65	-2,36	6	4	2,137	-0,12	24	0	
27.01.2024	73,4	60,23	13,17	173,18	169,04	174,38	171,45	-2,41	6	4	2,086	-0,12	24	0	
28.01.2024	73,12	60,01	13,11	174,75	170,6	175,99	173,08	-2,48	6	4	2,095	-0,126	24	0	
29.01.2024	73,99	60,79	13,2	173,44	169,23	174,67	171,68	-2,45	6	4	2,09	-0,125	24	0	
30.01.2024	72,55	59,49	13,06	169,49	165,53	170,56	167,76	-2,23	6	4	2,037	-0,108	24	0	
31.01.2024	71,91	58,95	12,96	167,43	163,56	168,34	165,66	-2,1	6	4	2,005	-0,1	24	0	
01.02.2024	71,62	58,71	12,91	169,92	166,03	171,22	168,49	-2,46	6	4	2,005	-0,119	24	0	
02.02.2024	72,51	59,84	12,67	174,31	170,22	175,64	172,74	-2,52	6	4	2,013	-0,128	24	0	
03.02.2024	70,85	58,51	12,34	177,7	173,74	179,01	176,16	-2,42	6	4	2,006	-0,12	24	0	
04.02.2024	70,31	57,72	12,59	170,71	166,9	171,91	169,27	-2,37	6	4	1,972	-0,117	24	0	
05.02.2024	71,12	58,58	12,54	171,9	168	173,11	170,37	-2,37	6	4	1,974	-0,115	24	0	
06.02.2024	73,17	60,19	12,98	173,42	169,31	174,7	171,79	-2,48	6	4	2,052	-0,124	24	0	
07.02.2024	73,57	60,31	13,26	173,3	169,16	174,56	171,62	-2,46	6	4	2,101	-0,125	24	0	
08.02.2024	76,67	62,7	13,97	175,8	171,22	177,03	173,83	-2,61	6	4	2,237	-0,141	24	0	
09.02.2024	77,09	62,89	14,2	174,07	169,51	175,3	172,11	-2,6	6	4	2,25	-0,14	24	0	
10.02.2024	77,13	63,23	13,9	176,99	172,38	178,31	175,03	-2,65	6	4	2,236	-0,145	24	0	
11.02.2024	74,33	60,73	13,6	175,87	171,58	177,24	174,21	-2,63	6	4	2,181	-0,138	24	0	
12.02.2024	70,53	58,21	12,32	173,64	169,77	175,18	172,42	-2,65	6	4	1,943	-0,129	24	0	
13.02.2024	70,29	57,9	12,39	169,12	165,37	170,58	167,95	-2,58	6	4	1,904	-0,125	24	0	
14.02.2024	70,44	58,36	12,08	174,37	170,48	175,85	173,08	-2,6	6	4	1,915	-0,13	24	0	
15.02.2024	70,37	58,03	12,34	176,22	172,3	177,7	174,91	-2,61	6	4	1,981	-0,127	24	0	
16.02.2024	70,16	59,03	11,13	186,95	182,82	188,62	185,58	-2,76	6	4	1,879	-0,14	24	0	
17.02.2024	70,16	58,13	12,03	177,29	173,37	178,85	176,05	-2,68	6	4	1,935	-0,132	24	0	
18.02.2024	72,71	59,46	13,25	175,55	171,4	176,94	174,06	-2,66	6	4	2,119	-0,134	24	0	
19.02.2024	74,5	61,48	13,02	178,62	174,23	180,08	176,95	-2,72	6	4	2,109	-0,141	24	0	
20.02.2024	73,67	60,9	12,77	179,85	175,53	181,33	178,22	-2,69	6	4	2,083	-0,139	24	0	
21.02.2024	70,4	58,62	11,78	179,53	175,58	181,08	178,19	-2,61	6	4	1,921	-0,128	24	0	
22.02.2024	70,13	58,58	11,55	180,84	176,84	182,41	179,51	-2,67	6	4	1,892	-0,132	24	0	
23.02.2024	69,1	57,92	11,18	183,78	179,82	185,41	182,54	-2,72	6	4	1,859	-0,13	24	0	
Итого:				5594,3	5463,95	5637,1	5544,6	-80,65			64,91	-4,046	768	0	
Средние:	72,31	59,58	12,73						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/01/2424:00	86032,38	84011,51	86801,52	85272,26	-1260,75	823,944	-62,36	16609	181
23/02/2424:00	91626,77	89475,46	92438,7	90816,86	-1341,4	888,854	-66,406	17377	181
Итого:	5594,39	5463,95	5637,18	5544,6	-80,65	64,91	-4,046	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 17664ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

