

#6449#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7041  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209545  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,115	-0,083	152,79	153,43	149,23	151,07	-1,84	24	0	0	72,2	57,4	14,85	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,915	-0,082	151,66	152,61	148,45	150,45	-2	24	0	0	68,8	55,2	13,62	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,924	-0,086	145,54	146,47	142,4	144,4	-2	24	0	0	69,5	55,2	14,26	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,065	-0,083	145,68	146,48	142,36	144,29	-1,93	24	0	0	71,3	56,1	15,24	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,139	-0,084	146,37	147,05	142,92	144,83	-1,91	24	0	0	72,5	56,8	15,69	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,229	-0,085	146,43	147	142,87	144,71	-1,84	24	0	0	74	57,7	16,29	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,174	-0,084	146,49	147,16	143,03	144,94	-1,91	24	0	0	72,7	56,8	15,91	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,29	-0,085	148,99	149,42	145,16	146,96	-1,8	24	0	0	76,3	59,8	16,49	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,26	-0,078	147,48	147,92	143,77	145,47	-1,7	24	0	0	75,9	59,6	16,38	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,428	-0,078	146,87	147,1	142,89	144,6	-1,71	24	0	0	78,3	60,6	17,67	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,353	-0,077	147,01	147,28	143,14	144,8	-1,66	24	0	0	77,4	60,3	17,11	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,394	-0,077	148,67	148,95	144,81	146,51	-1,7	24	0	0	76,7	59,6	17,19	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,147	-0,069	133,07	133,35	129,53	131,09	-1,56	22	2	1	77,8	60,6	17,26	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,478	-0,073	147,52	147,61	143,33	144,95	-1,62	24	0	0	80,6	62,6	17,96	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,413	-0,075	148,93	149,08	144,8	146,41	-1,61	24	0	0	79,7	62,4	17,31	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,438	-0,075	148,04	148,18	143,94	145,56	-1,62	24	0	0	79,5	61,9	17,58	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,242	-0,079	150,64	151,06	146,83	148,57	-1,74	24	0	0	75,6	59,6	15,93	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,177	-0,081	148,37	149,02	144,88	146,74	-1,86	24	0	0	72,8	57,1	15,72	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,064	-0,081	144,26	145,02	141	142,88	-1,88	24	0	0	71,6	56,3	15,36	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,063	-0,087	146,28	147,06	142,91	144,86	-1,95	24	0	0	72	56,8	15,18	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,118	-0,089	148,95	149,67	145,42	147,37	-1,95	24	0	0	72,9	57,6	15,29	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,141	-0,089	144,5	145,18	141,04	142,96	-1,92	24	0	0	73,2	57,3	15,92	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,137	-0,089	144,25	144,91	140,72	142,64	-1,92	24	0	0	74,3	58,4	15,95	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,366	-0,082	144,97	145,38	141,18	142,96	-1,78	24	0	0	77	59,6	17,48	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,494	-0,079	146,64	146,89	142,67	144,4	-1,73	24	0	0	78,7	60,6	18,17	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,445	-0,084	151,07	151,39	147,03	148,83	-1,8	24	0	0	77,8	60,5	17,32	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,323	-0,081	150,35	150,79	146,53	148,3	-1,77	24	0	0	76,1	59,6	16,52	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,197	-0,089	153,92	154,53	150,16	152,07	-1,91	24	0	0	74,1	58,7	15,33	0,6	0,4	-
Итого:	62,529	0	4125,74	4139,99	4023	4073,62	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,529															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	915,452	79209,45	87274,29	77303,44	86020,3
23.03.2021	977,981	83335,19	91414,28	81326,44	90093,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.03.2021 13:54:18