

#6450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,034	-0,113	171,52	172,6	167,37	169,67	-2,3	24	0	0	73,5	60,6	12,96	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,081	-0,111	167,79	168,84	163,68	165,96	-2,28	24	0	0	74,2	60,7	13,52	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,206	-0,118	168,47	169,45	164,12	166,45	-2,33	24	0	0	76,2	61,9	14,27	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,294	-0,122	171,66	172,61	167,14	169,46	-2,32	24	0	0	77,6	63,1	14,54	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,238	-0,125	171,62	172,58	167,1	169,44	-2,34	24	0	0	77,4	63,2	14,25	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,038	-0,113	172,8	173,9	168,69	171,01	-2,32	24	0	0	73,1	60,2	12,87	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,052	-0,117	172,03	173,08	167,81	170,1	-2,29	24	0	0	74,2	61,2	13,03	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,051	-0,109	175,4	176,47	171,27	173,52	-2,25	24	0	0	72,9	60,2	12,72	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,136	-0,114	170,09	171,09	165,94	168,19	-2,25	24	0	0	74,2	60,6	13,66	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,249	-0,116	170,16	171,08	165,8	168,07	-2,27	24	0	0	76,1	61,8	14,35	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,224	-0,116	168,38	169,29	164,01	166,23	-2,22	24	0	0	76,7	62,4	14,36	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,207	-0,12	170,41	171,35	165,94	168,21	-2,27	24	0	0	77,2	63,1	14,13	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,177	-0,11	166,73	167,63	162,5	164,71	-2,21	24	0	0	75,7	61,6	14,19	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,239	-0,126	171,12	172,08	166,53	168,89	-2,36	24	0	0	77,9	63,6	14,29	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,248	-0,129	169,83	170,78	165,22	167,56	-2,34	24	0	0	78,6	64,2	14,46	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,205	-0,122	168,68	169,69	164,28	166,61	-2,33	24	0	0	77,1	62,8	14,27	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,152	-0,12	168,88	169,93	164,6	166,95	-2,35	24	0	0	75,6	61,7	13,91	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	1,99	-0,123	170,35	171,57	166,23	168,65	-2,42	24	0	0	73,5	60,6	12,82	0,6	0,4	0
14.03.2023	1,864	-0,128	184,77	186,24	180,65	183,22	-2,57	24	0	0	70,6	59,4	11,12	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	1,897	-0,117	171,02	172,36	167,22	169,63	-2,41	24	0	0	70,5	58,3	12,14	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,015	-0,128	176,47	177,77	172,31	174,79	-2,48	24	0	0	72,8	60,3	12,51	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	1,978	-0,128	179	180,34	174,83	177,35	-2,52	24	0	0	72,2	60	12,14	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	1,876	-0,127	182,47	183,92	178,47	181,01	-2,54	24	0	0	69,9	58,6	11,31	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	1,895	-0,129	187,74	189,22	183,59	186,16	-2,57	24	0	0	70,3	59,2	11,11	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	1,817	-0,123	184,26	185,7	180,23	182,68	-2,45	24	0	0	69,9	59	10,85	0,6	0,4	-
21.03.2023	1,869	-0,12	182,66	184	178,58	181,04	-2,46	24	0	0	70,4	59,2	11,26	0,6	0,4	-
22.03.2023	1,874	-0,124	187,02	188,38	182,85	185,31	-2,46	24	0	0	70,5	59,5	11,02	0,6	0,4	-
23.03.2023	1,894	-0,114	188,88	190,15	184,67	187	-2,33	24	0	0	70,7	59,7	10,95	0,6	0,4	-
Итого:	57,8	0	4890,21	4922,1	4771,63	4837,87	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,8															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	451,326	39905,82	40316,06	38957,01	39635,93
23.03.2023	509,126	44796,03	45238,16	43728,64	44473,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:51:57