

#296681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,062	-0,095	143,49	144,2	140,08	141,96	-1,88	24	0	1	73,1	57,7	15,45	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,744	0,195	116,05	112,62	113,33	110,85	2,48	24	0	1	72,4	58,4	14,04	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,202	0,072	106,74	104,9	104,25	103,06	1,19	24	0	0	72,3	61,4	10,81	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,441	0,039	106,4	104,92	103,95	103,25	0,7	24	0	0	72,2	58,8	13,41	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,673	0,047	141,55	139,86	138,28	137,54	0,74	21	3	1	71,9	60,1	11,75	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,339	0,065	210,61	208,19	205,69	204,57	1,12	24	0	0	72,4	61,4	11	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,198	0,012	215,23	213,83	210,22	210,07	0,15	24	0	0	72,3	61,9	10,36	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,245	0,002	200,69	199,58	196,01	196,2	-0,19	24	0	0	72,2	60,8	11,46	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,28	0,021	202,53	200,96	197,79	197,5	0,29	24	0	0	72,4	61	11,4	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,293	0	194,47	193,36	189,9	190,09	-0,19	24	0	0	72,6	60,5	12,1	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,309	0	198,07	197,06	193,45	193,7	-0,25	24	0	0	72,5	60,5	11,97	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,257	-0,017	198,81	198,21	194,13	194,83	-0,7	24	0	0	72,5	60,8	11,79	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,197	-0,021	195,5	195	190,92	191,68	-0,76	24	0	0	72,6	60,8	11,7	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,198	-0,02	190,7	190,27	186,29	187,07	-0,78	24	0	0	72,3	60,3	12,02	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,102	0,01	150,28	149,04	146,76	146,7	0,06	24	0	0	72,3	58	14,26	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,148	-0,001	170,85	169,83	166,91	167,12	-0,21	24	0	0	71,9	59	12,9	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,223	-0,039	194,86	194,63	190,28	191,32	-1,04	24	0	0	72,7	60,7	11,96	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,119	-0,094	198,6	199,27	193,91	195,85	-1,94	24	0	0	72,6	61,1	11,5	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,117	-0,103	197,33	198,16	192,68	194,74	-2,06	24	0	0	72,7	61,1	11,61	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,111	-0,092	181,14	181,84	176,91	178,84	-1,93	24	0	0	72,4	59,8	12,54	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,182	-0,112	188,24	189,23	183,74	186,01	-2,27	24	0	0	73,4	60,8	12,58	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,168	-0,087	186,13	186,74	181,76	183,59	-1,83	24	0	0	72,8	60,3	12,49	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,264	-0,062	195,31	195,43	190,69	192,12	-1,43	24	0	0	72,8	60,5	12,31	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,207	-0,073	200,11	200,46	195,44	197,06	-1,62	24	0	0	72,4	60,6	11,75	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,138	-0,077	201,22	201,65	196,51	198,17	-1,66	24	0	0	72,5	61,2	11,37	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,111	-0,085	202,78	203,3	198,05	199,79	-1,74	24	0	0	72,3	61,2	11,15	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,069	-0,077	194,9	195,39	190,36	192,02	-1,66	23	1	1	72,2	60,9	11,37	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,092	-0,072	195,42	195,81	190,84	192,43	-1,59	24	0	0	72,5	61	11,43	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,219	-0,03	194,29	193,93	189,7	190,63	-0,93	24	0	0	72,7	60,8	11,96	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,182	-0,067	195,92	196,1	191,27	192,77	-1,5	24	0	0	72,8	61	11,84	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,159	-0,074	202	202,39	197,23	198,87	-1,64	24	0	0	72,8	61,3	11,42	0,6	0,4	-
Итого:	65,049	0	5670,22	5656,16	5537,33	5560,4	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,049															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	884,85	77072,69	77013,78	75255,51	75708,22
18.04.2026	949,899	82742,91	82669,94	80792,84	81268,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:31:29