

#6440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7041
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,98	-0,15	179,2	180,98	174,99	177,93	-2,94	24	0	0	72,7	60,4	12,28	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,008	-0,145	179,93	181,62	175,71	178,58	-2,87	24	0	0	72,4	60	12,37	0,6	0,4	7
26.03.2022	1,993	-0,152	180,61	182,35	176,36	179,29	-2,93	24	0	0	72,3	60,1	12,26	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	1,98	-0,147	177,18	178,89	173,04	175,93	-2,89	24	0	0	72,1	59,7	12,39	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,017	-0,152	182,46	184,18	178,21	181,1	-2,89	24	0	0	72,7	60,4	12,25	0,6	0,4	7
29.03.2022	1,984	-0,145	177,07	178,77	172,9	175,74	-2,84	24	0	0	72,8	60,4	12,44	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,091	-0,155	174,24	175,95	169,97	172,91	-2,94	24	0	0	74,4	61,1	13,32	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	1,861	-0,157	157,26	158,92	153,24	156,06	-2,82	21	3	1	76	62,8	13,25	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,178	-0,174	182,62	184,48	177,99	181,17	-3,18	24	0	0	75,8	62,4	13,33	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,184	-0,171	181,7	183,49	177,13	180,26	-3,13	24	0	0	75,2	61,8	13,37	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,107	-0,17	181,96	183,8	177,43	180,56	-3,13	24	0	0	75,2	62,2	12,93	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,024	-0,162	175,07	176,89	170,79	173,82	-3,03	24	0	0	74,1	61,2	12,9	0,6	0,4	-
05.04.2022	1,937	-0,158	174,67	176,52	170,54	173,55	-3,01	24	0	0	73	60,6	12,39	0,6	0,4	-
06.04.2022	1,981	-0,162	179,11	181,02	174,95	178,03	-3,08	24	0	0	72,3	59,9	12,34	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,918	-0,174	189,45	191,49	184,95	188,16	-3,21	24	0	0	73	61,6	11,4	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,956	-0,156	181,04	182,86	176,84	179,82	-2,98	24	0	0	72,2	60,1	12,03	0,6	0,4	-
09.04.2022	1,949	-0,154	180,02	181,83	175,78	178,72	-2,94	24	0	0	72,8	60,8	12,07	0,6	0,4	-
10.04.2022	1,963	-0,158	180,41	182,26	176,2	179,22	-3,02	24	0	0	72,3	60,2	12,14	0,6	0,4	-
11.04.2022	1,966	-0,161	182,33	184,27	178,06	181,13	-3,07	24	0	0	72,7	60,6	12,06	0,6	0,4	-
12.04.2022	1,951	-0,17	182,72	184,75	178,41	181,61	-3,2	24	0	0	72,7	60,7	11,99	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,963	-0,173	186,34	188,41	181,98	185,2	-3,22	24	0	0	72,6	60,8	11,81	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,92	-0,17	186,64	188,71	182,25	185,45	-3,2	24	0	0	72,7	61,2	11,59	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,97	-0,172	187,3	189,35	182,9	186,11	-3,21	24	0	0	72,8	61	11,8	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,102	-0,172	183,56	185,51	179,27	182,51	-3,24	24	0	0	72,1	59,3	12,76	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,427	-0,158	185,47	187,17	181,14	184,23	-3,09	24	0	0	72,6	58,2	14,35	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,705	-0,146	185,89	187,38	181,55	184,59	-3,04	24	0	0	72,2	56,4	15,81	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,171	-0,173	189,69	191,64	185,24	188,47	-3,23	24	0	0	72,5	59,8	12,72	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,771	-0,185	189,79	192,06	185,32	188,68	-3,36	24	0	0	72,6	62	10,65	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,803	-0,17	185,67	187,71	181,28	184,43	-3,15	23	1	1	72,6	61,6	10,99	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,876	-0,186	199,45	201,72	194,77	198,18	-3,41	24	0	0	72,6	61,9	10,68	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,956	-0,185	198,65	200,86	193,97	197,32	-3,35	24	0	0	72,9	61,8	11,11	0,6	0,4	-
Итого:	62,692	0	5657,5	5715,84	5523,16	5618,76	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,692															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	47,705	3884,19	3901,74	3787,76	3833,68
23.04.2022	110,397	9541,69	9617,58	9310,92	9452,44

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 8:07:49