

#6441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7041
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,851	-0,108	188,16	189,39	184	186,26	-2,26	24	0	0	70,4	59,6	10,75	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,887	-0,109	185,96	187,13	181,8	184,06	-2,26	24	0	0	70,7	59,6	11,08	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,877	-0,103	181,22	182,33	177,17	179,34	-2,17	24	0	0	70,8	59,5	11,3	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,02	-0,11	178,4	179,39	174,12	176,31	-2,19	24	0	0	73,5	61,2	12,33	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,223	-0,137	180,64	181,78	175,8	178,34	-2,54	24	0	0	78,1	64,6	13,52	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,016	-0,129	178,65	179,97	174,3	176,81	-2,51	24	0	0	74	61,6	12,4	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,828	-0,129	186,53	188,01	182,33	184,85	-2,52	24	0	0	70,9	60	10,82	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,805	-0,129	186,43	187,89	182,27	184,79	-2,52	24	0	0	70,5	59,8	10,7	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	1,945	-0,116	177,37	178,66	173,41	175,83	-2,42	24	0	0	70,7	58,7	12	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	1,958	-0,117	176,48	177,76	172,44	174,82	-2,38	24	0	0	71,8	59,6	12,14	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,049	-0,123	175,27	176,47	170,96	173,36	-2,4	24	0	0	74,5	61,6	12,83	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,03	-0,131	177,15	178,42	172,78	175,27	-2,49	24	0	0	74,8	62,2	12,59	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,028	-0,128	177,66	178,94	173,37	175,85	-2,48	24	0	0	73,6	61,1	12,53	0,6	0,4	1
06.04.2023	1,948	-0,127	176,17	177,49	172,03	174,51	-2,48	24	0	0	72,5	60,4	12,16	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,821	-0,127	186,33	187,8	182,2	184,71	-2,51	24	0	0	70,3	59,5	10,77	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,832	-0,128	188,06	189,53	183,91	186,4	-2,49	24	0	0	70,5	59,8	10,74	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,824	-0,126	187,24	188,69	183,12	185,62	-2,5	24	0	0	70,1	59,4	10,74	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,833	-0,131	190,17	191,62	185,88	188,42	-2,54	24	0	0	70,8	60,1	10,66	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,768	-0,13	196,13	197,65	191,77	194,32	-2,55	24	0	0	70,5	60,5	10	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,748	-0,129	195,23	196,72	190,87	193,39	-2,52	24	0	0	70,4	60,4	9,92	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,782	-0,126	192,71	194,13	188,44	190,93	-2,49	24	0	0	70,1	59,9	10,21	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,811	-0,133	198,52	200,04	194,05	196,62	-2,57	24	0	0	70,8	60,8	10,09	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,84	-0,128	195,26	196,7	190,92	193,42	-2,5	24	0	0	70,5	60,1	10,38	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,797	-0,112	186,9	188,17	182,74	185,03	-2,29	24	0	0	70,4	59,9	10,53	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,821	-0,113	194,06	195,31	189,72	192,02	-2,3	24	0	0	70,5	60,2	10,29	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,825	-0,114	199,84	201,11	195,36	197,69	-2,33	24	0	0	70,8	60,8	10,03	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,783	-0,103	184,71	185,83	180,62	182,74	-2,12	24	0	0	70,4	59,9	10,55	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,178	-0,12	165,94	167,49	162,22	164,5	-2,28	24	0	0	70,5	62,4	8,09	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,197	-0,153	143,23	145,7	140,07	142,69	-2,62	24	0	0	70	67,4	2,62	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,238	-0,134	130,79	133,1	128,06	130,52	-2,46	24	0	0	67,9	64,9	3,01	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,246	-0,141	136,52	138,86	133,64	136,11	-2,47	24	0	0	68,8	65,8	3	0,6	0,4	-
Итого:	52,809	0	5597,73	5642,08	5470,37	5545,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,809															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	509,126	44796,03	45238,16	43728,64	44473,8
23.04.2023	561,935	50393,76	50880,24	49199,01	50019,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 7:33:45