

#6443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,236	-0,114	118,58	120,51	116,04	118,11	-2,07	24	0	0	69,1	66	3,14	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,322	-0,051	119,84	120,7	117,21	118,3	-1,09	24	0	0	69,7	66,4	3,31	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,324	-0,045	113,39	114,25	110,91	111,95	-1,04	24	0	0	69,8	66,3	3,5	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,271	-0,108	110,3	112,1	107,91	109,9	-1,99	24	0	0	69,7	66	3,68	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,288	-0,113	111,82	113,73	109,4	111,49	-2,09	24	0	0	69,9	66	3,85	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,301	-0,125	112,81	114,87	110,39	112,61	-2,22	24	0	0	69,7	65,7	3,99	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,295	-0,116	112,61	114,55	110,15	112,26	-2,11	24	0	0	69,9	66	3,88	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,34	-0,119	112,58	114,55	110,14	112,31	-2,17	24	0	0	69,8	65,5	4,29	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,3	-0,122	112,75	114,77	110,28	112,47	-2,19	24	0	0	69,9	66	3,97	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,313	-0,098	92,42	94,15	90,45	92,37	-1,92	24	0	0	69,1	64,3	4,78	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,326	-0,089	83,48	85,09	81,75	83,56	-1,81	24	0	0	68,2	62,9	5,33	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,366	-0,085	87,87	89,41	86,01	87,74	-1,73	24	0	0	69,2	63,7	5,48	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,365	-0,081	86,91	88,34	85,07	86,73	-1,66	24	0	0	68,7	63,2	5,5	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,412	-0,079	88,91	90,31	87,02	88,68	-1,66	24	0	0	68,8	62,9	5,89	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,374	-0,08	91,39	92,79	89,44	91,09	-1,65	24	0	0	68,9	63,6	5,3	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,367	-0,077	93,13	94,48	91,13	92,72	-1,59	24	0	0	69,1	64	5,1	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,385	-0,07	93,34	94,56	91,31	92,8	-1,49	24	0	0	69,2	63,9	5,23	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,33	-0,061	97,31	98,45	95,2	96,54	-1,34	24	0	0	69,4	65,1	4,31	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,375	-0,049	100,62	101,56	98,48	99,6	-1,12	24	0	0	69,3	64,8	4,51	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,385	-0,029	103,59	104,17	101,35	102,18	-0,83	24	0	0	69,4	65,1	4,28	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,397	-0,005	104,31	104,59	102,06	102,56	-0,5	24	0	0	69,5	65,3	4,17	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,369	-0,001	104,66	104,83	102,41	102,75	-0,34	24	0	0	69,4	65,6	3,77	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,376	-0,004	100,92	101,11	98,72	99,16	-0,44	24	0	0	69,1	65	4,05	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,379	-0,012	85,19	85,52	83,36	83,92	-0,56	24	0	0	68,7	63,8	4,92	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,371	-0,013	89,02	89,39	87,15	87,71	-0,56	24	0	0	68,4	63,7	4,65	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,369	-0,034	94,16	94,83	92,17	93,01	-0,84	24	0	0	69,1	64,6	4,52	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,374	-0,032	98,74	99,35	96,62	97,44	-0,82	24	0	0	69,4	65	4,38	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,358	-0,041	97,59	98,33	95,49	96,45	-0,96	24	0	0	69,1	64,8	4,36	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,328	-0,024	103,24	103,78	101	101,73	-0,73	24	0	0	69,4	65,7	3,7	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,307	-0,034	105,1	105,82	102,85	103,7	-0,85	24	0	0	69,4	65,9	3,49	0,6	0,4	-
Итого:	10,303	0	3026,58	3060,89	2961,47	3001,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,303															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	561,935	50393,76	50880,24	49199,01	50019,33
23.05.2023	572,238	53420,34	53941,13	52160,48	53021,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:56:43