

#83911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,722	-0,172	173,02	175,65	169,15	172,8	-3,65	24	0	1	70,7	59,3	11,4	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,842	-0,107	190,7	191,84	186,52	188,71	-2,19	24	0	0	69,9	59,4	10,53	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,766	-0,159	195,91	198,07	191,78	194,93	-3,15	24	0	0	68,6	58,4	10,13	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,706	-0,205	202,76	205,62	198,45	202,31	-3,86	24	0	0	68,7	59	9,71	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,696	-0,224	213,17	216,3	208,53	212,67	-4,14	24	0	0	69,7	60,4	9,3	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,693	-0,244	221,39	224,65	216,36	220,66	-4,3	24	0	0	71,2	62,2	9,02	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,706	-0,255	226,35	229,63	221,04	225,4	-4,36	24	0	0	72,5	63,6	8,93	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,62	-0,22	211,39	214,33	206,52	210,43	-3,91	24	0	0	72	62,9	9,01	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,86	-0,143	142,41	144,67	139,43	142,2	-2,77	24	0	0	68,2	60,8	7,34	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,195	-0,177	133,94	136,62	130,71	133,56	-2,85	24	0	0	73,6	70,6	2,95	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,221	-0,147	131,72	134,24	129	131,68	-2,68	24	0	0	67,3	64,4	2,98	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,227	-0,144	130,75	133,2	127,98	130,58	-2,6	24	0	0	68,6	65,6	3,03	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,255	-0,105	105,8	107,71	103,62	105,71	-2,09	24	0	0	67,4	63,7	3,68	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,323	-0,089	92,91	94,5	90,91	92,7	-1,79	24	0	0	69,1	64,4	4,79	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,378	-0,071	86,56	87,81	84,74	86,22	-1,48	24	0	0	68,3	62,8	5,52	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,369	-0,073	87,31	88,55	85,45	86,93	-1,48	24	0	0	69	63,6	5,33	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,316	-0,067	85,26	86,45	83,43	84,85	-1,42	24	0	0	68,6	63,7	4,85	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,414	-0,063	84,35	85,48	82,59	83,95	-1,36	24	0	0	68,6	62,6	5,99	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,391	-0,062	84,33	85,47	82,55	83,92	-1,37	24	0	0	68,7	62,9	5,75	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,377	-0,063	84,3	85,46	82,5	83,88	-1,38	24	0	0	68,6	63	5,59	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,373	-0,064	83,78	84,91	82,01	83,39	-1,38	24	0	0	68,2	62,7	5,55	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,405	-0,069	86,28	87,46	84,44	85,9	-1,46	24	0	0	68,8	63	5,86	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,458	-0,072	87,29	88,53	85,42	86,98	-1,56	24	0	0	68,8	62,3	6,44	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,459	-0,071	88,1	89,33	86,2	87,76	-1,56	24	0	0	68,9	62,4	6,45	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,431	-0,072	88,62	89,86	86,72	88,23	-1,51	24	0	0	68,6	62,5	6,04	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,433	-0,074	90,43	91,73	88,52	90,11	-1,59	24	0	0	68,6	62,6	5,96	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,486	-0,072	91,1	92,39	89,17	90,74	-1,57	24	0	0	68,6	62,1	6,47	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,381	-0,078	93,34	94,71	91,37	92,96	-1,59	24	0	0	69	63,7	5,25	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,276	-0,081	90,79	92,21	88,86	90,48	-1,62	24	0	0	68,6	64,3	4,23	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,298	-0,08	89,47	90,9	87,57	89,18	-1,61	24	0	0	68,7	64,2	4,57	0,6	0,4	-
Итого:	22,077	0	3773,53	3828,28	3691,54	3759,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,077															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	987,802	102101,5	103046,16	99720,76	101252,22
23.05.2024	1009,879	105875,03	106874,44	103412,3	105012,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:30:04