

# #130735#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7041  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,463	-0,01	83,41	83,72	81,69	82,24	-0,55	24	0	0	68	62	6,04	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,466	-0,007	76,13	76,32	74,55	75,01	-0,46	24	0	0	67,7	61,2	6,54	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,493	-0,002	71,94	72,04	70,47	70,82	-0,35	24	0	0	67,5	60,3	7,23	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,523	-0,004	71,17	71,23	69,67	70,04	-0,37	24	0	0	68	60,2	7,76	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,487	-0,001	72,26	72,36	70,77	71,11	-0,34	24	0	0	67,8	60,7	7,13	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,477	-0,005	72,93	73,04	71,37	71,76	-0,39	24	0	0	69,1	62,1	7	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,507	-0,007	79,74	79,97	78,01	78,5	-0,49	24	0	0	70,1	63,2	6,88	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,456	-0,012	79,09	79,34	77,34	77,87	-0,53	24	0	0	69,7	63,4	6,3	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,53	-0,013	81,43	81,7	79,66	80,22	-0,56	24	0	0	70,2	63,2	7,03	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,445	-0,004	70,68	70,79	69,2	69,54	-0,34	22	2	1	68,8	62,1	6,69	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,529	-0,01	79,86	80,11	78,07	78,63	-0,56	24	0	0	70,2	63	7,17	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,574	-0,01	77,36	77,54	75,67	76,17	-0,5	24	0	0	70	62	7,97	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,523	0,002	66,01	66,03	64,61	64,89	-0,28	24	0	1	69,5	61,2	8,3	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,549	-0,011	60,05	60,17	58,63	59,13	-0,5	24	0	0	71,1	61,3	9,85	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,555	-0,011	59,95	60,11	58,52	59,08	-0,56	24	0	0	71,5	61,5	9,98	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,524	-0,014	59,8	60,02	58,37	58,99	-0,62	24	0	0	71,4	61,8	9,6	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,547	-0,013	59,64	59,84	58,2	58,8	-0,6	24	0	0	71,5	61,5	10,01	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,566	-0,014	59,35	59,57	57,96	58,56	-0,6	24	0	0	71,1	60,7	10,39	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,536	-0,012	59,22	59,46	57,86	58,4	-0,54	24	0	0	71,6	61,8	9,79	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,508	-0,015	58,84	59,09	57,47	58,05	-0,58	24	0	0	71,4	62	9,45	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,524	-0,009	54,97	55,09	53,7	54,17	-0,47	24	0	0	71	60,8	10,21	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,539	-0,005	53,15	53,2	51,95	52,36	-0,41	24	0	0	70,1	59,4	10,78	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,507	-0,002	53,71	53,81	52,51	52,91	-0,4	24	0	0	70,2	60,2	10,05	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,545	-0,001	54,14	54,23	52,94	53,35	-0,41	24	0	0	70,7	59,9	10,74	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,578	-0,003	53,92	53,97	52,72	53,1	-0,38	24	0	0	70,7	59,4	11,36	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,506	-0,003	53,51	53,6	52,3	52,7	-0,4	24	0	0	70,3	60,2	10,07	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,494	-0,006	53,88	54,02	52,62	53,1	-0,48	24	0	0	71	61	9,94	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,504	-0,001	49,48	49,5	48,35	48,66	-0,31	24	0	0	70,6	59,8	10,77	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,486	-0,005	50,14	50,22	48,97	49,38	-0,41	24	0	0	70,6	60,2	10,4	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,506	-0,005	50,68	50,77	49,48	49,92	-0,44	24	0	0	70,4	59,7	10,72	0,6	0,4	-
Итого:	15,447	0	1926,44	1930,86	1883,63	1897,46	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,447															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	432,496	43031,82	43194,42	42054,21	42466,24
23.05.2025	447,943	44958,26	45125,28	43937,84	44363,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2025 7:51:22