

#6438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7041
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,098	-0,079	91,72	92,82	89,61	91,35	-1,74	24	0	0	71,6	58,2	13,33	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,429	-0,061	60,14	61,13	58,7	60,05	-1,35	24	0	0	71,5	62,8	8,72	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,477	-0,027	43,13	43,57	42,18	42,86	-0,68	24	0	0	70,7	58,4	12,22	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,498	-0,002	35,39	35,52	34,67	34,99	-0,32	24	0	0	69,8	55	14,82	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,561	-0,002	35,53	35,55	34,81	35,05	-0,24	24	0	0	69,4	53	16,39	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,52	-0,005	35,5	35,55	34,73	35,07	-0,34	24	0	0	69,8	54,2	15,53	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,515	-0,003	36,15	36,23	35,41	35,72	-0,31	24	0	0	69,9	54,9	14,99	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,472	-0,003	35,18	35,29	34,46	34,78	-0,32	24	0	0	69,5	55,3	14,21	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,546	-0,002	35,08	35,08	34,36	34,61	-0,25	24	0	0	69,4	53,2	16,12	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,485	-0,001	36,98	37,04	36,19	36,5	-0,31	24	0	0	70,1	56,2	13,86	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,485	-0,006	38,16	38,27	37,34	37,71	-0,37	24	0	0	70,1	56,6	13,49	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,482	-0,009	38,15	38,33	37,32	37,77	-0,45	24	0	0	70	56,5	13,52	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,534	-0,007	38,05	38,18	37,25	37,63	-0,38	24	0	0	69,8	55	14,85	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,472	-0,008	38,4	38,58	37,55	38,02	-0,47	24	0	0	69,8	56,6	13,25	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,469	-0,013	39,32	39,59	38,43	38,97	-0,54	24	0	0	70,5	57,6	12,97	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,483	-0,012	40,19	40,44	39,27	39,84	-0,57	24	0	0	70,2	57,1	13,17	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,451	-0,016	40,1	40,45	39,22	39,84	-0,62	24	0	0	69,9	57,6	12,34	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,434	-0,012	40,32	40,58	39,38	39,95	-0,57	24	0	0	70	58,2	11,82	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,482	-0,015	41,87	42,17	40,91	41,51	-0,6	24	0	0	70,8	58,2	12,57	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,509	-0,01	40,47	40,7	39,59	40,07	-0,48	24	0	0	70,4	56,8	13,58	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,448	-0,014	41,74	42,03	40,78	41,36	-0,58	24	0	0	70,1	58,4	11,71	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,421	-0,014	42,07	42,4	41,12	41,71	-0,59	24	0	0	70	58,9	11,05	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,477	-0,009	42,38	42,65	41,42	41,95	-0,53	24	0	0	70,6	58,4	12,24	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,46	-0,01	42,39	42,67	41,43	42,03	-0,6	24	0	0	70,2	58,2	11,96	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,451	-0,013	42,79	43,08	41,83	42,42	-0,59	24	0	0	70	58,5	11,53	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,443	-0,009	41,1	41,3	40,14	40,68	-0,54	24	0	0	70	58,2	11,81	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,491	-0,005	40,87	40,96	39,92	40,36	-0,44	24	0	0	69,8	56,9	12,87	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,468	-0,004	40,83	40,91	39,92	40,27	-0,35	24	0	0	69,7	57,5	12,19	0,6	0,4	-
Итого:	14,061	0	1174	1181,07	1147,94	1163,07	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,061															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	114,144	9908,12	9988,07	9668,63	9816,48
23.05.2022	128,205	11082,12	11169,14	10816,57	10979,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 7:53:24