

#6442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7041
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,317	-0,052	102,09	103,08	99,86	101,04	-1,18	24	0	0	69,5	65,6	3,9	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,261	-0,081	100,64	102	98,44	99,97	-1,53	24	0	0	69,6	65,9	3,64	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,306	-0,084	99,73	101,19	97,57	99,23	-1,66	24	0	0	69,6	65,4	4,21	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,295	-0,072	96,51	97,82	94,45	95,94	-1,49	24	0	0	69,1	65	4,11	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,349	-0,043	95,93	96,74	93,88	94,89	-1,01	24	0	0	69,1	64,7	4,38	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,329	-0,05	101	101,98	98,81	99,96	-1,15	24	0	0	69,6	65,6	4,05	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,301	-0,058	101,25	102,34	99,07	100,34	-1,27	24	0	0	69,5	65,7	3,83	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,298	-0,055	100,79	101,81	98,62	99,82	-1,2	24	0	0	69,4	65,6	3,78	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,333	-0,049	101,12	102,01	98,95	100,04	-1,09	24	0	0	69,5	65,4	4,07	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,308	-0,071	101,78	103,02	99,56	101,02	-1,46	24	0	0	69,5	65,5	4,02	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,333	-0,073	102,27	103,47	100,02	101,48	-1,46	24	0	0	69,6	65,4	4,23	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,344	-0,049	99,52	100,42	97,37	98,48	-1,11	24	0	0	69,3	65,1	4,23	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,341	-0,035	104,43	105,07	102,17	103,02	-0,85	24	0	0	69,4	65,6	3,85	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,307	-0,046	107,61	108,4	105,23	106,24	-1,01	24	0	0	69,7	66,2	3,5	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,279	-0,052	107,39	108,38	105,06	106,23	-1,17	24	0	0	69,6	66,3	3,37	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,274	-0,057	108,55	109,61	106,16	107,42	-1,26	24	0	0	69,7	66,4	3,33	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,281	-0,05	105,75	106,63	103,43	104,53	-1,1	24	0	0	69,5	66,2	3,38	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,298	-0,035	104,73	105,45	102,49	103,36	-0,87	24	0	0	69,3	65,9	3,42	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,334	-0,035	108,53	109,17	106,14	107	-0,86	24	0	0	69,7	66	3,64	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,317	-0,036	104,1	104,77	101,85	102,7	-0,85	24	0	0	69,3	65,7	3,62	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,295	-0,033	104,18	104,8	101,93	102,74	-0,81	24	0	0	69,4	66	3,38	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,296	-0,033	107,46	108,18	105,16	105,99	-0,83	24	0	0	69,3	66	3,29	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,314	-0,035	100,66	101,33	98,54	99,43	-0,89	24	0	0	68,5	64,8	3,72	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,32	-0,034	105,29	105,95	103,04	103,87	-0,83	24	0	0	69,3	65,7	3,59	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,302	-0,031	103,76	104,38	101,52	102,32	-0,8	24	0	0	69,2	65,8	3,44	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,309	-0,035	103,54	104,2	101,3	102,14	-0,84	24	0	0	69,2	65,6	3,56	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,308	-0,036	104,55	105,21	102,27	103,12	-0,85	24	0	0	69,3	65,8	3,54	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,295	-0,036	103,18	103,85	101,01	101,87	-0,86	24	0	0	68,4	65	3,43	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,278	-0,043	109,21	109,97	106,83	107,78	-0,95	24	0	0	69,7	66,5	3,14	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,273	-0,035	103,69	104,47	101,52	102,42	-0,9	24	0	0	68,9	65,7	3,23	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,321	-0,007	109,39	109,66	107	107,47	-0,47	24	0	0	69,6	66,3	3,23	0,6	0,4	-
Итого:	9,516	0	3208,63	3235,36	3139,25	3171,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,516															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	572,238	53420,34	53941,13	52160,48	53021,17
23.06.2023	581,754	56628,97	57176,49	55299,73	56193,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 8:22:26