

#88250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,264	-0,083	94,75	96,18	92,7	94,28	-1,58	24	0	0	69,3	65,4	3,92	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,298	-0,078	93,52	94,86	91,51	93,05	-1,54	24	0	0	69,1	64,8	4,3	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,283	-0,079	93,17	94,52	91,14	92,68	-1,54	24	0	0	69,2	65	4,18	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,286	-0,08	93,19	94,58	91,21	92,77	-1,56	24	0	0	69,2	65	4,2	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,272	-0,079	93,83	95,22	91,83	93,36	-1,53	24	0	0	69,4	65,4	4,03	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,286	-0,077	93,62	94,97	91,62	93,14	-1,52	24	0	0	69,2	65	4,17	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,19	-0,058	70,49	71,7	69,03	70,34	-1,31	24	0	1	67,9	64,1	3,84	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,333	-0,028	89,44	90,04	87,51	88,28	-0,77	24	0	0	69,4	65	4,32	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,339	-0,034	91,53	92,16	89,54	90,37	-0,83	24	0	0	69,6	65,3	4,32	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,333	-0,032	85,24	85,89	83,42	84,3	-0,88	24	0	0	68,7	64,1	4,61	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,338	-0,034	89,16	89,82	87,23	88,07	-0,84	24	0	0	69,4	65	4,46	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,339	-0,032	92,06	92,71	90,05	90,9	-0,85	24	0	0	69,9	65,6	4,32	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,337	-0,039	89,26	90,02	87,37	88,3	-0,93	24	0	0	68,9	64,4	4,48	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,287	-0,049	89,46	90,35	87,55	88,62	-1,07	24	0	0	69,2	65,1	4,03	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,309	-0,039	85,63	86,45	83,85	84,83	-0,98	24	0	0	68,3	63,9	4,36	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,335	-0,046	89,39	90,23	87,47	88,54	-1,07	24	0	0	68,9	64,4	4,57	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,348	-0,043	90,48	91,32	88,51	89,58	-1,07	24	0	0	69,6	65	4,67	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,325	-0,047	88,92	89,76	87	88,08	-1,08	24	0	0	69,1	64,6	4,47	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,33	-0,049	90,31	91,16	88,35	89,45	-1,1	24	0	0	69,3	64,8	4,51	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,332	-0,043	87,26	88,1	85,37	86,41	-1,04	24	0	0	68,9	64,2	4,62	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,338	-0,044	87,81	88,65	85,93	86,97	-1,04	24	0	0	68,8	64,1	4,67	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,351	-0,048	89,04	89,89	87,12	88,21	-1,09	24	0	0	69,1	64,3	4,8	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,319	-0,046	89,81	90,65	87,88	88,93	-1,05	24	0	0	69,1	64,8	4,34	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,348	-0,044	90,05	90,85	88,12	89,13	-1,01	24	0	0	69,3	64,7	4,64	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,32	-0,04	86,43	87,22	84,6	85,56	-0,96	24	0	0	68,9	64,5	4,44	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,315	-0,042	91,08	91,91	89,13	90,07	-0,94	24	0	0	69,4	65,2	4,16	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,331	-0,049	91,43	92,24	89,43	90,49	-1,06	24	0	0	69,6	65,2	4,45	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,326	-0,044	90,96	91,8	89,04	90,02	-0,98	24	0	0	69,3	65	4,36	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,324	-0,047	92,33	93,19	90,38	91,42	-1,04	24	0	0	68,9	64,6	4,29	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,309	-0,045	91,81	92,66	89,89	90,92	-1,03	24	0	0	68,4	64,2	4,15	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,329	-0,047	93,58	94,42	91,54	92,6	-1,06	24	0	0	69,3	65	4,31	0,6	0,4	-
Итого:	9,774	0	2785,04	2813,52	2725,32	2759,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,774															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1009,879	105875,03	106874,44	103412,3	105012,04
23.06.2024	1019,653	108660,07	109687,96	106137,62	107771,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:13:32