

#6445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,333	-0,029	32,17	32,91	31,45	32,39	-0,94	24	0	0	68,9	56,7	12,2	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,345	-0,026	32,17	32,91	31,46	32,39	-0,93	24	0	0	68,4	55,8	12,58	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,349	-0,028	32,37	33,08	31,65	32,58	-0,93	24	0	0	68,8	56,1	12,66	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,372	-0,027	31,75	32,45	31,03	31,98	-0,95	24	0	1	68,8	55,1	13,69	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,349	-0,025	31,92	32,62	31,22	32,12	-0,9	24	0	1	68,4	55,6	12,78	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,281	-0,033	34,37	35,27	33,65	34,73	-1,08	24	0	1	66,3	56,2	10,07	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,274	-0,049	38,12	39,36	37,39	38,83	-1,44	24	0	1	63,5	54,2	9,32	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,29	-0,066	44,06	45,37	43,1	44,61	-1,51	24	0	1	68,7	60	8,76	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,312	-0,061	42,96	44,18	42	43,46	-1,46	24	0	1	68,6	59,1	9,42	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,308	-0,06	42,84	43,99	41,88	43,27	-1,39	24	0	0	68,4	59,1	9,29	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,319	-0,051	42,77	43,82	41,81	43,09	-1,28	24	0	0	68,3	58,9	9,37	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,298	-0,048	42,67	43,62	41,71	42,9	-1,19	24	0	0	68,2	59,4	8,82	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,32	-0,045	42,51	43,46	41,55	42,76	-1,21	24	0	1	67,7	58,3	9,34	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,301	-0,047	42,79	43,73	41,83	43,04	-1,21	24	0	0	67,6	58,7	8,88	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,326	-0,043	42,54	43,46	41,58	42,75	-1,17	24	0	0	67,5	58	9,46	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,314	-0,041	42,52	43,43	41,6	42,73	-1,13	24	0	0	67,1	58	9,13	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,319	-0,04	42,77	43,63	41,81	42,91	-1,1	24	0	0	67,5	58,3	9,21	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,315	-0,033	42,14	42,94	41,21	42,24	-1,03	24	0	0	67	57,9	9,12	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,307	-0,03	41,96	42,7	41	42	-1	24	0	0	67,8	58,9	8,93	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,284	-0,029	41,92	42,63	40,99	41,93	-0,94	24	0	0	67,4	59,2	8,28	0,6	0,4	-
Итого:	6,316	0	787,32	805,56	769,92	792,71	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,316															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1074,638	90694,78	98874,14	88527,08	97449,79
13.07.2021	1080,954	91482,1	99679,7	89297	98242,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:30:30