

# #6436#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7041  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,359	-0,033	40,41	41,15	39,54	40,49	-0,95	24	0	0	69,2	58,7	10,43	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,382	-0,029	41,22	41,86	40,29	41,2	-0,91	24	0	0	69	58,3	10,74	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,365	-0,023	41,2	41,77	40,31	41,07	-0,76	24	0	0	68,8	58,8	10,09	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,356	-0,018	39,86	40,36	39,03	39,73	-0,7	24	0	0	68,3	58,2	10,09	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,298	-0,022	40,46	41,06	39,62	40,36	-0,74	24	0	0	68,2	59,6	8,59	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,311	-0,047	40,67	41,65	39,77	40,97	-1,2	24	0	1	68,2	58,7	9,55	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,282	-0,065	50,42	51,58	49,22	50,65	-1,43	24	0	0	69,8	62,3	7,49	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,255	-0,076	50,5	51,88	49,32	50,92	-1,6	24	0	0	69,8	62,6	7,13	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,241	-0,077	50,37	51,78	49,23	50,82	-1,59	24	0	0	69,6	62,7	6,92	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,294	-0,075	50,54	51,88	49,34	50,98	-1,64	24	0	0	69,8	61,8	7,99	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,28	-0,077	50,51	51,84	49,31	50,92	-1,61	24	0	0	69,8	62,1	7,68	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,242	-0,075	50,21	51,55	49,04	50,59	-1,55	24	0	0	69,9	63	6,9	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,239	-0,076	50,45	51,8	49,29	50,87	-1,58	24	0	0	69,6	62,8	6,8	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,277	-0,072	50,01	51,33	48,97	50,45	-1,48	24	0	0	69,2	61,7	7,45	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,295	-0,065	49,94	51,23	48,94	50,39	-1,45	24	0	0	68,3	60,5	7,78	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,326	-0,058	49,76	51,03	48,8	50,2	-1,4	24	0	0	68	59,6	8,33	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,313	-0,061	49,6	50,9	48,64	50,07	-1,43	24	0	0	67,9	59,8	8,11	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,165	-0,019	23,47	23,86	23,03	23,48	-0,45	24	0	1	66,1	57,9	8,25	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,359	0,014	52,03	51,73	50,97	50,82	0,15	24	0	0	67,8	60,8	6,92	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,339	-0,017	52,13	52,52	51,02	51,63	-0,61	24	0	0	68,2	60,8	7,36	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,297	-0,036	52,49	53,22	51,36	52,3	-0,94	24	0	0	67,9	61,1	6,84	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,268	-0,073	51,99	53,42	50,94	52,5	-1,56	24	0	0	67,7	60,6	7,14	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,294	-0,072	50,81	52,26	49,83	51,39	-1,56	24	0	0	67,9	60,1	7,74	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,275	-0,078	51,33	52,86	50,29	51,95	-1,66	24	0	1	68	60,6	7,43	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,305	-0,072	51,02	52,53	50,06	51,67	-1,61	24	0	0	67,6	59,7	7,94	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,271	-0,075	51,64	53,17	50,6	52,27	-1,67	24	0	0	68	60,7	7,29	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,28	-0,078	52,07	53,61	50,99	52,7	-1,71	24	0	1	67,8	60,4	7,45	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,218	-0,083	52,34	53,93	51,25	53	-1,75	24	0	1	68	61,6	6,34	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,234	-0,081	52,19	53,75	51,11	52,8	-1,69	24	0	1	67,9	61,3	6,58	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,275	-0,077	51,97	53,5	50,94	52,6	-1,66	24	0	0	67,5	60,1	7,34	0,6	0,4	-
Итого:	8,695	0	1441,61	1475,01	1411,05	1449,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,695															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	141,481	12372,2	12461,78	12078,6	12251,9
23.07.2022	150,176	13813,81	13936,79	13489,65	13701,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:01:23