

#6444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,316	-0,001	107,42	107,48	105,13	105,36	-0,23	24	0	0	69,1	66	3,1	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,319	0,002	106,63	106,62	104,35	104,5	-0,15	24	0	0	69,1	66	3,11	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,315	0	108,68	108,68	106,33	106,51	-0,18	24	0	0	69,4	66,4	3,05	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,296	-0,032	112,02	112,62	109,56	110,37	-0,81	24	0	0	69,6	66,5	3,16	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,123	-0,045	59,15	60,18	57,83	58,96	-1,13	24	0	1	70	66,7	3,27	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,337	-0,005	103,5	103,66	101,35	101,7	-0,35	24	0	0	67,8	64,2	3,52	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,249	-0,073	111,92	113,22	109,46	110,95	-1,49	24	0	0	70	66,9	3,16	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,199	-0,12	112,23	114,3	109,81	111,97	-2,16	24	0	0	70,2	67,1	3,09	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,251	-0,119	112,29	114,28	109,83	111,97	-2,14	24	0	0	70	66,5	3,51	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,217	-0,117	111,87	113,87	109,47	111,6	-2,13	24	0	0	69,8	66,6	3,19	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,211	-0,128	113,06	115,22	110,61	112,86	-2,25	24	0	0	70,1	66,9	3,23	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,21	-0,122	113,56	115,63	111,1	113,28	-2,18	24	0	0	70	66,8	3,12	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,198	-0,115	114,03	116,02	111,52	113,63	-2,11	24	0	0	70,2	67,2	3	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,198	-0,109	113,73	115,65	111,3	113,33	-2,03	24	0	0	69,6	66,7	2,94	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,214	-0,102	114,05	115,95	111,65	113,59	-1,94	24	0	0	69,8	66,8	3,03	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,256	-0,098	114,79	116,41	112,23	114,05	-1,82	24	0	0	70,2	66,9	3,3	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,214	-0,12	114,11	116,04	111,54	113,65	-2,11	24	0	0	70,6	67,4	3,14	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,196	-0,125	109,78	111,87	107,4	109,62	-2,22	24	0	0	69,7	66,6	3,12	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,18	-0,037	74,75	75,35	73,15	73,87	-0,72	24	0	1	69,2	66,3	2,95	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,352	0,011	110,62	110,37	108,19	108,1	0,09	24	0	0	70,4	67,3	3,14	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,355	0,009	112,84	112,57	110,28	110,22	0,06	24	0	0	71,4	68,2	3,12	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,314	0,003	114,11	113,92	111,48	111,51	-0,03	24	0	0	71,4	68,6	2,81	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,355	0,003	114,76	114,61	112,14	112,19	-0,05	24	0	0	71,7	68,5	3,15	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,321	0,001	110,38	110,42	107,92	108,14	-0,22	24	0	0	70,9	67,8	3,09	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,288	-0,04	112,02	112,78	109,42	110,38	-0,96	24	0	0	71,9	68,7	3,19	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,263	-0,069	105,56	106,77	103,22	104,61	-1,39	24	0	0	70,4	67	3,42	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,253	-0,052	105,29	106,34	103,04	104,22	-1,18	24	0	0	68,9	65,8	3,14	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,317	-0,058	113,93	114,95	111,38	112,65	-1,27	24	0	0	69,9	66,4	3,56	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,285	-0,047	112,05	112,99	109,64	110,75	-1,11	24	0	0	69,5	66,2	3,23	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,277	-0,045	112,81	113,63	110,33	111,32	-0,99	24	0	0	69,7	66,6	3,08	0,6	0,4	-
Итого:	7,879	0	3251,94	3282,4	3180,66	3215,86	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,879															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	581,754	56628,97	57176,49	55299,73	56193,03
23.07.2023	589,633	59880,91	60458,89	58480,39	59408,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:55:46