

#28589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,291	-0,048	112,55	113,41	110,12	111,14	-1,02	24	0	0	69,4	66,2	3,23	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,275	-0,045	114,65	115,5	112,15	113,17	-1,02	24	0	0	69,6	66,6	3,02	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,287	-0,065	105,41	106,63	103,19	104,57	-1,38	24	0	0	68,1	64,5	3,6	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,276	-0,058	111,9	112,99	109,48	110,73	-1,25	24	0	0	69,3	66,1	3,22	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,283	-0,049	111,52	112,43	109,13	110,2	-1,07	24	0	0	69,3	66,1	3,21	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,304	-0,042	113,76	114,58	111,34	112,29	-0,95	24	0	0	69,3	66,1	3,26	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,311	-0,043	113,9	114,63	111,38	112,36	-0,98	24	0	0	69,6	66,3	3,33	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,295	-0,031	110,01	110,67	107,67	108,48	-0,81	24	0	0	69,3	66,1	3,2	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,351	-0,023	108,86	109,35	106,47	107,18	-0,71	24	0	0	70	66,3	3,69	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,346	-0,015	97,43	97,87	95,38	95,98	-0,6	24	0	0	69	65	4	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,358	-0,007	92,57	92,68	90,59	90,92	-0,33	24	0	0	68,7	64,5	4,15	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,322	-0,014	90,38	90,74	88,41	88,99	-0,58	24	0	0	69,6	65,6	4,04	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,322	-0,021	88,52	89,04	86,59	87,28	-0,69	24	0	0	69,9	65,7	4,22	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,353	-0,022	84,77	85,25	82,93	83,64	-0,71	24	0	0	69,2	64,5	4,74	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,331	-0,005	73,15	73,38	71,61	72,01	-0,4	24	0	0	68,5	63,6	4,93	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,34	-0,011	66,33	66,7	64,89	65,45	-0,56	24	0	0	69,6	63,9	5,78	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,338	-0,019	66,58	67,03	65,12	65,78	-0,66	24	0	0	70,1	64,3	5,81	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,364	-0,006	64,69	65	63,26	63,8	-0,54	24	0	0	69,8	63,6	6,25	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,368	-0,002	64,12	64,31	62,74	63,13	-0,39	24	0	0	69,3	63,1	6,19	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,363	0,001	64,61	64,74	63,23	63,55	-0,32	24	0	0	69,1	63,1	6,04	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,372	-0,003	65,57	65,8	64,13	64,56	-0,43	24	0	0	69,6	63,4	6,18	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,371	-0,001	66,2	66,3	64,71	65,05	-0,34	24	0	0	69,9	63,9	6,04	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,338	-0,002	80,05	80,22	78,36	78,7	-0,34	24	0	0	69,3	64,8	4,52	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,307	-0,022	99,25	99,74	97,03	97,73	-0,7	24	0	0	70,3	66,7	3,6	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,245	-0,053	95,56	96,54	93,46	94,59	-1,13	24	0	0	69,8	66,4	3,35	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,228	-0,067	95	96,2	92,89	94,27	-1,38	24	0	0	69,7	66,3	3,4	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,283	-0,05	95,56	96,51	93,5	94,61	-1,11	24	0	0	69,3	65,5	3,79	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,28	-0,019	97,16	97,66	95,02	95,7	-0,68	24	0	0	70	66,7	3,35	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,294	-0,026	97,68	98,25	95,54	96,29	-0,75	24	0	0	70	66,5	3,55	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,281	-0,029	94,06	94,66	92	92,77	-0,77	24	0	0	69,6	66	3,56	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,287	-0,035	95,85	96,52	93,72	94,57	-0,85	24	0	0	70,1	66,4	3,65	0,6	0,4	-
Итого:	9,764	0	2837,65	2855,33	2776,04	2799,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,764															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	589,633	59880,91	60458,89	58480,39	59408,89
23.08.2023	599,397	62718,56	63314,22	61256,43	62208,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:40:15