

#145087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,456	0,014	58,43	58,12	57,22	57,08	0,14	24	0	0	70,1	62,3	7,73	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,429	0,006	59,76	59,48	58,4	58,37	0,03	24	0	0	71	63,7	7,29	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,417	0,01	58,37	58,09	57,16	57,06	0,1	24	0	0	69,8	62,6	7,19	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,412	0,012	58,75	58,46	57,5	57,38	0,12	24	0	0	70,2	63,2	7,02	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,437	0,014	56,65	56,31	55,42	55,29	0,13	24	0	0	70	62,3	7,71	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,365	0,025	39,28	38,69	38,48	38,03	0,45	24	0	1	68	59,4	8,66	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,507	0,065	45,71	44,39	44,74	43,63	1,11	24	0	0	70	60,2	9,81	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,466	0,062	47,16	45,92	46,14	45,11	1,03	24	0	0	70,6	61,9	8,69	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,348	0,051	36,48	35,42	35,7	34,81	0,89	24	0	1	69,3	61,1	8,2	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,488	0,04	67,23	66,37	65,76	65,13	0,63	24	0	0	70,4	63,6	6,76	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,45	0,012	66,73	66,4	65,29	65,19	0,1	24	0	0	69,8	63,1	6,76	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,43	0,011	67,25	66,97	65,81	65,71	0,1	24	0	0	70,6	64,2	6,4	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,446	0,009	66,84	66,56	65,39	65,32	0,07	24	0	0	70,6	64	6,67	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,346	0,012	44,23	43,9	43,28	43,11	0,17	24	0	1	69,8	62,2	7,7	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,456	0,018	53,51	53,06	52,36	52,12	0,24	24	0	0	70	61,6	8,4	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,459	0,025	46,5	45,93	45,54	45,16	0,38	24	0	0	70	60,4	9,52	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,444	0,022	46,15	45,56	45,14	44,78	0,36	24	0	0	69,8	60,5	9,31	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,45	0,025	45,91	45,31	44,92	44,52	0,4	24	0	0	70	60,5	9,46	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,462	0,025	45,48	44,84	44,47	44,06	0,41	24	0	0	69,8	60	9,8	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,467	0,03	45,88	45,23	44,93	44,46	0,47	24	0	0	70	60,2	9,78	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,458	0,025	45,19	44,55	44,2	43,79	0,41	24	0	0	70,4	60,6	9,77	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,43	0,031	35,94	35,17	35,15	34,64	0,51	24	0	0	70,4	59	11,4	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,451	0,036	33,61	32,77	32,88	32,25	0,63	24	0	0	70,5	57,8	12,66	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,443	0,04	33,68	32,85	32,96	32,3	0,66	24	0	0	70,7	58,5	12,21	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,448	0,038	33,25	32,39	32,5	31,86	0,64	24	0	0	70,3	57,7	12,57	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,447	0,039	35	34,19	34,28	33,64	0,64	24	0	0	70,7	58,8	11,94	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,446	0,039	33,43	32,59	32,73	32,09	0,64	24	0	0	70	57,6	12,47	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,469	0,04	31,77	30,8	31,03	30,35	0,68	24	0	0	70,3	56,5	13,79	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,437	0,043	31,77	30,87	31,06	30,37	0,69	24	0	0	70,4	57,6	12,79	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,449	0,041	32,19	31,32	31,47	30,8	0,67	24	0	0	70,6	57,6	13,02	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,467	0,039	30,79	29,88	30,09	29,42	0,67	24	0	0	70,2	55,9	14,23	0,6	0,4	-
Итого:	13,68	0	1432,92	1412,39	1402	1387,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,68															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	477,843	48436,6	48542,06	47340	47720,13
23.08.2025	491,523	49869,52	49954,45	48742	49107,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:43:09