

#6435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,265	-0,034	30,13	30,91	29,41	30,42	-1,01	24	0	1	69,1	58,1	11,02	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,232	-0,056	30,94	32,1	30,22	31,57	-1,35	24	0	1	69,5	59,3	10,21	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,266	-0,043	28,72	29,85	28,15	29,36	-1,21	24	0	1	69,2	57,3	11,9	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,28	-0,022	28,22	28,73	27,59	28,26	-0,67	24	0	1	69,2	57,8	11,48	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,259	-0,023	28,11	28,73	27,51	28,26	-0,75	24	0	1	69,4	58,4	11	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,25	-0,039	24,96	25,86	24,41	25,52	-1,11	24	0	1	69	56,2	12,78	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,186	-0,051	25,57	26,69	25	26,28	-1,28	24	0	1	68,5	58,2	10,31	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,268	-0,053	29,09	30,24	28,45	29,77	-1,32	24	0	1	69	56,9	12,06	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,214	-0,057	28,24	29,45	27,61	28,98	-1,37	24	0	1	69	58,3	10,66	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,199	-0,05	24,02	25,15	23,48	24,76	-1,28	24	0	1	68,3	56,8	11,51	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,267	-0,034	21,56	22,44	21,08	22,16	-1,08	24	0	1	68,4	53	15,43	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,288	-0,034	21,24	22,17	20,76	21,86	-1,1	24	0	1	68,7	52,2	16,54	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,275	-0,046	25,34	26,43	24,81	26,01	-1,2	24	0	1	69,1	55,4	13,67	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,243	-0,05	27,33	28,49	26,75	28,05	-1,3	24	0	1	69,1	57,2	11,93	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,316	-0,044	27,14	28,19	26,55	27,81	-1,26	24	0	1	69,2	54,7	14,49	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,323	-0,04	26,39	27,37	25,85	27,02	-1,17	24	0	1	68,9	54	14,83	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,357	-0,032	26,08	26,95	25,58	26,63	-1,05	24	0	1	69	52,9	16,09	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,361	-0,028	25,83	26,59	25,3	26,28	-0,98	24	0	1	68,8	52,6	16,2	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,385	-0,019	25,32	25,97	24,8	25,64	-0,84	24	0	1	69	51,8	17,18	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,318	-0,024	26,17	26,83	25,63	26,48	-0,85	24	0	1	69,1	54,9	14,17	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,35	-0,018	26,05	26,6	25,51	26,28	-0,77	24	0	1	69	53,6	15,39	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,52	-0,008	25,65	25,97	25,11	25,69	-0,58	24	0	1	68,7	46,9	21,8	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,529	-0,002	22,61	22,77	22,12	22,55	-0,43	24	0	1	69	44,3	24,69	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,392	-0,01	25,95	26,32	25,41	26,02	-0,61	24	0	0	69	52,3	16,67	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,382	-0,005	25,48	25,79	24,99	25,47	-0,48	24	0	1	68,8	52,5	16,27	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,394	-0,002	24,05	24,31	23,57	24,01	-0,44	24	0	0	68,6	50,9	17,71	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,407	-0,005	25,62	25,86	25,09	25,55	-0,46	24	0	0	68,8	51,6	17,12	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,367	-0,004	23,24	23,44	22,73	23,13	-0,4	24	0	0	68,1	51	17,13	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,399	0	23,44	23,58	22,96	23,28	-0,32	24	0	0	69	50,8	18,13	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,378	0	21,57	21,65	21,09	21,36	-0,27	24	0	0	68,4	49,8	18,56	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,387	-0,002	22,54	22,75	22,06	22,45	-0,39	24	0	0	68,7	50,4	18,35	0,6	0,4	-
Итого:	10,057	0	796,6	818,18	779,58	806,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,057															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	156,749	15150,62	15311,5	14799,16	15052,85
23.09.2022	166,806	15947,22	16129,68	15578,74	15859,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.09.2022 9:55:00