

#34660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,214	-0,07	97,65	98,92	95,47	96,89	-1,42	24	0	0	70,8	67,5	3,23	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,254	-0,058	97,73	98,81	95,54	96,78	-1,24	24	0	0	70,9	67,4	3,51	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,265	-0,053	96,73	97,76	94,56	95,75	-1,19	24	0	0	70,7	67,1	3,59	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,257	-0,048	100,04	100,91	97,75	98,8	-1,05	24	0	0	71,4	68	3,32	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,278	-0,037	93	93,71	90,96	91,85	-0,89	24	0	0	69,9	66,3	3,65	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,268	-0,029	91,95	92,63	89,97	90,75	-0,78	24	0	0	69,8	66,3	3,52	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,256	-0,038	77,51	78,27	75,87	76,79	-0,92	24	0	0	68,6	64,4	4,17	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,264	-0,057	88,77	89,84	86,9	88,12	-1,22	24	0	0	68,7	64,8	3,89	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,265	-0,04	88,54	89,29	86,65	87,58	-0,93	24	0	0	68,4	64,7	3,71	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,312	-0,032	92,88	93,55	90,89	91,71	-0,82	24	0	0	69,3	65,3	3,97	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,339	-0,029	93,3	93,88	91,26	92,04	-0,78	24	0	0	69,6	65,3	4,22	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,295	-0,025	91,37	91,96	89,46	90,19	-0,73	24	0	0	68,6	64,8	3,8	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,313	-0,026	93,48	94,04	91,46	92,22	-0,76	24	0	0	69,1	65,2	3,9	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,304	-0,032	94,35	94,95	92,28	93,09	-0,81	24	0	0	69,3	65,5	3,82	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,298	-0,023	95,6	96,17	93,53	94,25	-0,72	24	0	0	69,8	66,1	3,69	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,326	-0,024	96,03	96,58	93,95	94,67	-0,72	24	0	0	69,4	65,5	3,9	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,294	-0,028	94,68	95,24	92,6	93,37	-0,77	24	0	0	69,4	65,7	3,7	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,328	-0,03	94,42	94,96	92,33	93,11	-0,78	24	0	0	69,6	65,5	4,08	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,288	-0,031	95,65	96,22	93,56	94,35	-0,79	24	0	0	69,6	66	3,6	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,313	-0,025	95,38	95,94	93,28	94,01	-0,73	24	0	0	70	66,2	3,84	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,293	-0,024	91,98	92,54	89,96	90,69	-0,73	24	0	0	69,7	66	3,75	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,298	-0,032	88,52	89,14	86,64	87,44	-0,8	24	0	0	68,7	64,7	4,01	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,296	-0,045	89,75	90,55	87,82	88,81	-0,99	24	0	0	69,3	65,3	4,03	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,324	-0,031	91,66	92,24	89,63	90,43	-0,8	24	0	0	70,1	65,9	4,18	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,364	-0,021	90,95	91,43	88,97	89,66	-0,69	24	0	0	69,9	65,3	4,57	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,325	-0,027	91,97	92,5	89,93	90,69	-0,76	24	0	0	69,9	65,7	4,15	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,113	-0,016	50,02	50,59	49,04	49,71	-0,67	24	0	1	64,9	61,9	2,99	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,358	0,004	94,32	94,16	92,23	92,27	-0,04	24	0	0	70	66,1	3,91	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,353	0	99,8	99,76	97,44	97,64	-0,2	24	0	0	72,3	68,6	3,73	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,301	-0,045	95,07	95,95	92,92	94	-1,08	24	0	0	71	67	3,95	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,32	-0,046	92,18	93,04	90,14	91,2	-1,06	24	0	0	70,2	65,9	4,3	0,6	0,4	-
Итого:	9,076	0	2845,28	2865,53	2782,99	2808,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,076															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	599,397	62718,56	63314,22	61256,43	62208,38
23.09.2023	608,473	65563,84	66179,75	64039,42	65017,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 11:55:19