

#95061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,466	0,013	89,48	89,12	87,56	87,41	0,15	24	0	0	69,4	64,2	5,15	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,423	0,019	84,63	84,18	82,82	82,59	0,23	24	0	0	69,1	64,2	4,89	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,442	0,014	85,51	85,09	83,64	83,5	0,14	24	0	0	69,1	64	5,14	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,34	0,014	69,5	69,13	67,98	67,81	0,17	19	5	1	69,5	64,7	4,81	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,427	0,01	87,02	86,71	85,13	85,05	0,08	24	0	0	69,5	64,6	4,89	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,423	0,008	86,86	86,54	84,94	84,91	0,03	24	0	0	69,4	64,4	4,93	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,45	0,008	88,88	88,58	86,94	86,88	0,06	24	0	0	70	64,9	5,09	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,391	0,01	87,45	87,19	85,56	85,49	0,07	24	0	0	69,9	65,4	4,5	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,414	0,014	85,01	84,7	83,18	83,05	0,13	24	0	0	69,5	64,6	4,84	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,438	0,008	84,28	84,03	82,49	82,47	0,02	24	0	0	68,6	63,4	5,25	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,445	0,041	85,56	84,68	83,71	83,06	0,65	24	0	1	69,4	64,6	4,8	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,46	0,029	93,04	92,31	90,97	90,5	0,47	24	0	0	69,9	65,3	4,68	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,429	0,029	88,59	87,84	86,69	86,2	0,49	24	0	0	68,8	64,2	4,55	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,456	0,031	89,89	89,12	87,97	87,44	0,53	24	0	0	69	64,3	4,75	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,451	0,03	91	90,27	88,99	88,55	0,44	24	0	0	69,6	64,9	4,75	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,454	0,033	87,89	87,13	86,01	85,48	0,53	24	0	0	68,9	64,1	4,84	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,456	0,036	83,67	82,86	81,88	81,31	0,57	24	0	0	68,8	63,7	5,1	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,459	0,043	75,93	75,01	74,28	73,59	0,69	24	0	0	69,3	63,7	5,56	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,478	0,047	73,94	72,97	72,36	71,63	0,73	24	0	0	69,1	63,1	5,97	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,451	0,045	71,47	70,49	69,97	69,23	0,74	24	0	0	68,6	62,8	5,77	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,489	0,076	73,15	71,65	71,57	70,34	1,23	24	0	0	69,2	63,6	5,68	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,504	0,05	71,92	70,88	70,4	69,6	0,8	24	0	0	69,1	62,6	6,44	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,497	0,044	71,01	70,01	69,49	68,75	0,74	24	0	0	69,1	62,6	6,44	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,465	0,048	71,36	70,4	69,87	69,11	0,76	24	0	0	69	63,1	5,94	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,508	0,042	72,17	71,22	70,59	69,92	0,67	24	0	0	69,5	62,9	6,54	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,473	0,04	72,18	71,25	70,59	69,94	0,65	24	0	0	69,5	63,4	6,07	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,474	0,042	72,04	71,12	70,46	69,81	0,65	24	0	0	69,4	63,3	6,08	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,473	0,04	72,86	71,97	71,3	70,66	0,64	24	0	0	69,4	63,4	6,05	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,448	0,037	71,34	70,46	69,82	69,18	0,64	24	0	0	68,9	63,1	5,79	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,505	0,04	71,36	70,42	69,83	69,15	0,68	24	0	0	69,1	62,5	6,55	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,451	0,041	73,47	72,59	71,86	71,23	0,63	24	0	0	69,4	63,7	5,68	0,6	0,4	-
Итого:	14,04	0	2482,46	2459,92	2428,85	2413,84	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,04															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	9,664	1398,8	1385,41	1368,13	1360,27
23.09.2024	23,704	3881,26	3845,33	3796,98	3774,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:55:52