

#148523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,473	0,036	30,21	29,27	29,51	28,86	0,65	24	0	0	70	55,2	14,79	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,483	0,037	29,23	28,23	28,51	27,85	0,66	24	0	0	69,6	53,9	15,7	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,472	0,036	30,73	29,81	30,01	29,37	0,64	24	0	0	70,6	56,2	14,48	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,441	0,037	29,72	28,83	29,02	28,4	0,62	24	0	0	70	56	13,99	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,45	0,036	30,51	29,61	29,8	29,18	0,62	24	0	0	69,7	55,8	13,98	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,446	0,038	30,94	30,06	30,22	29,59	0,63	24	0	0	70,1	56,6	13,54	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,447	0,036	31,18	30,31	30,46	29,84	0,62	24	0	0	70,4	56,8	13,56	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,461	0,035	30,7	29,81	29,98	29,34	0,64	24	0	0	70,3	56,2	14,11	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,449	0,036	31,62	30,74	30,9	30,28	0,62	24	0	0	70,3	57	13,35	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,442	0,041	29,66	28,71	28,99	28,26	0,73	24	0	1	70	56,2	13,77	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,453	0,039	31,37	30,48	30,65	30,01	0,64	24	0	0	70,5	56,8	13,66	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,44	0,029	41,76	41,05	40,88	40,38	0,5	24	0	0	70,6	60,6	9,96	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,415	0,027	46,75	46,12	45,74	45,33	0,41	24	0	1	70,3	61,8	8,51	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,434	0,021	47,63	47,04	46,59	46,26	0,33	24	0	0	69,9	61,1	8,87	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,51	0,029	46,3	45,61	45,31	44,84	0,47	24	0	0	70	59,4	10,6	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,234	0,011	26,34	26,28	25,77	25,85	-0,08	24	0	1	68,8	59,6	9,12	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,508	0,067	48,05	46,68	47,07	45,92	1,15	24	0	1	68,4	59,1	9,31	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,446	0,063	46,9	45,62	45,94	44,87	1,07	24	0	0	67,9	59,7	8,26	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,496	0,059	45,99	44,65	45,03	43,95	1,08	24	0	0	67,8	58,3	9,53	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,464	0,058	46,06	44,79	45,1	44,06	1,04	24	0	0	68,4	59,5	8,88	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,481	0,064	46,61	45,35	45,65	44,58	1,07	24	0	0	68,4	59,3	9,11	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,486	0,056	45,1	43,87	44,16	43,15	1,01	24	0	0	67,7	58	9,63	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,464	0,051	46,98	45,83	46,02	45,11	0,91	24	0	0	68,1	59,2	8,89	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,491	0,05	47,05	45,94	46,08	45,2	0,88	24	0	0	68,2	58,7	9,5	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,474	0,05	46,24	45,15	45,28	44,43	0,85	24	0	0	67,8	58,5	9,32	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,172	0,024	17,8	17,29	17,44	17,01	0,43	24	0	1	66,7	58,3	8,41	0,6	0,4	-
19.09.2025	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	1	27	26,5	0,48	0,6	0,4	-
20.09.2025	-0,196	-0,196	0	8,7	0	8,7	-8,7	24	0	1	24,1	23,6	0,51	0,6	0,4	-
21.09.2025	-0,113	-0,113	0	5,36	0	5,36	-5,36	24	0	1	23	22,8	0,18	0,6	0,4	-
22.09.2025	0	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	1	21,6	21,4	0,27	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,173	0,011	7,25	6,88	7,1	6,82	0,28	24	0	1	64,8	42	22,83	0,6	0,4	-
Итого:	11,396	0	988,71	978,08	967,24	962,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,396															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	491,523	49869,52	49954,45	48742	49107,96
23.09.2025	502,919	50858,23	50932,53	49709,24	50070,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:26:10