

# #6455#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7041  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,442	0	22,72	22,84	22,24	22,53	-0,29	24	0	0	68,8	48,4	20,46	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,42	0	22,71	22,8	22,23	22,51	-0,28	24	0	0	68,9	49,4	19,46	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,422	0,002	22,11	22,1	21,63	21,81	-0,18	24	0	1	68,6	48,6	19,96	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,401	0	21,66	21,73	21,18	21,43	-0,25	24	0	0	68,6	49,1	19,5	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,408	-0,001	20,15	20,2	19,7	19,96	-0,26	24	0	0	67,8	46,6	21,24	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,403	0,004	34,14	34,03	33,45	33,53	-0,08	24	0	1	67,5	55,4	12,11	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,432	0,001	49,15	49,07	48,11	48,25	-0,14	24	0	0	68,3	59,2	9,14	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,351	-0,059	51,19	52,34	50,05	51,4	-1,35	24	0	0	70,4	61,7	8,68	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,402	-0,059	48,09	49,25	47,09	48,48	-1,39	24	0	0	68,1	57,9	10,2	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,331	-0,07	55,43	56,77	54,28	55,85	-1,57	24	0	0	67	59,2	7,8	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,314	-0,059	70,06	71,18	68,61	69,91	-1,3	24	0	0	67,9	62,1	5,73	0,6	0,4	-
Итого:	4,326	0	417,41	422,31	408,57	415,66	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,326															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	166,806	15947,22	16129,68	15578,74	15859,76
04.10.2022	171,132	16364,63	16551,99	15987,31	16275,42

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:47:44