

#98906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,482	0,038	73,52	72,61	71,93	71,31	0,62	24	0	0	69,1	63	6,13	0,6	0,4	-
25.09.2024	0,473	0,033	73,72	72,85	72,1	71,53	0,57	24	0	0	69,3	63,3	6,01	0,6	0,4	-
26.09.2024	0,509	0,037	73,88	72,98	72,27	71,65	0,62	24	0	0	69,2	62,8	6,43	0,6	0,4	-
27.09.2024	0,469	0,034	74,32	73,44	72,71	72,13	0,58	24	0	0	69,2	63,3	5,92	0,6	0,4	-
28.09.2024	0,489	0,038	72,41	71,48	70,84	70,21	0,63	24	0	0	69,1	62,8	6,29	0,6	0,4	-
29.09.2024	0,522	0,043	70,58	69,61	69,07	68,37	0,7	24	0	0	68,9	62,1	6,88	0,6	0,4	-
30.09.2024	0,538	0,045	71,29	70,33	69,8	69,06	0,74	24	0	0	69	62	6,99	0,6	0,4	-
01.10.2024	0,494	0,046	84,78	83,79	83,02	82,29	0,73	24	0	1	67,6	62,3	5,38	0,6	0,4	-
02.10.2024	0,554	0,057	108,94	107,71	106,64	105,72	0,92	24	0	0	68,4	63,8	4,6	0,6	0,4	-
03.10.2024	0,543	0,047	123,33	122,27	120,78	120,03	0,75	24	0	0	67,5	63,4	4,05	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,533	0,03	135,68	134,89	132,87	132,36	0,51	24	0	0	67,8	64,1	3,72	0,6	0,4	-
05.10.2024	0,513	0,025	132,64	131,91	129,89	129,44	0,45	24	0	0	67,6	63,9	3,68	0,6	0,4	-
06.10.2024	0,516	0,028	133,59	132,89	130,81	130,35	0,46	24	0	0	68,2	64,5	3,69	0,6	0,4	-
07.10.2024	0,515	0,015	160,34	159,99	157,01	156,87	0,14	24	0	0	68,3	65,1	3,18	0,6	0,4	-
08.10.2024	1,066	-0,002	203,13	202,94	198,86	199,24	-0,38	24	0	0	68,3	62,9	5,44	0,6	0,4	-
09.10.2024	1,937	-0,033	211,99	211,93	207,51	208,51	-1	24	0	0	68,5	59	9,57	0,6	0,4	-
10.10.2024	1,842	-0,041	209,44	209,5	204,95	206,04	-1,09	24	0	0	69,2	59,9	9,26	0,6	0,4	-
11.10.2024	1,744	-0,058	203,62	203,99	199,26	200,61	-1,35	24	0	0	69	59,9	9,12	0,6	0,4	-
12.10.2024	1,727	-0,123	202,64	204,09	198,36	200,77	-2,41	24	0	0	68,7	59,3	9,4	0,6	0,4	-
13.10.2024	1,725	-0,146	200,25	202,15	195,99	198,86	-2,87	24	0	0	69	59,4	9,63	0,6	0,4	-
14.10.2024	1,734	-0,158	202,66	204,71	198,29	201,34	-3,05	24	0	0	69,4	59,8	9,61	0,6	0,4	-
15.10.2024	1,771	-0,157	203,5	205,57	199,13	202,21	-3,08	24	0	0	69	59,3	9,77	0,6	0,4	-
16.10.2024	1,748	-0,162	198,24	200,46	194,06	197,26	-3,2	24	0	0	68,5	58,5	9,93	0,6	0,4	-
17.10.2024	1,754	-0,189	203,45	206,05	199,11	202,72	-3,61	24	0	0	69,1	59,2	9,86	0,6	0,4	-
18.10.2024	1,704	-0,187	201,67	204,22	197,37	200,93	-3,56	24	0	0	68,6	59	9,67	0,6	0,4	-
19.10.2024	1,808	-0,191	206	208,56	201,55	205,19	-3,64	24	0	0	69,2	59,2	10	0,6	0,4	-
20.10.2024	1,814	-0,182	203,3	205,75	198,94	202,44	-3,5	24	0	0	69	58,8	10,13	0,6	0,4	-
21.10.2024	1,844	-0,188	209,09	211,6	204,64	208,21	-3,57	24	0	0	68,8	58,9	9,98	0,6	0,4	-
22.10.2024	1,795	-0,191	212,58	215,16	207,98	211,58	-3,6	24	0	0	69,4	59,8	9,62	0,6	0,4	-
23.10.2024	1,846	-0,186	212,94	215,45	208,36	211,95	-3,59	24	0	0	69,2	59,4	9,83	0,6	0,4	-
Итого:	35,009	0	4673,52	4688,88	4574,1	4609,18	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,009															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	23,704	3881,26	3845,33	3796,98	3774,11
23.10.2024	58,713	8554,78	8534,21	8371,08	8383,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 11:46:07