

#6453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2022	1,718	-0,135	173,24	175,07	169,57	172,34	-2,77	24	0	0	69	58	11,05	0,6	0,4	-
25.10.2022	1,681	-0,143	175,35	177,21	171,57	174,44	-2,87	24	0	0	69,1	58,4	10,74	0,6	0,4	-
26.10.2022	1,659	-0,142	172,73	174,65	169,05	171,9	-2,85	24	0	0	68,9	58,1	10,74	0,6	0,4	-
27.10.2022	1,683	-0,143	172,8	174,73	169,08	171,95	-2,87	24	0	0	69	58,1	10,91	0,6	0,4	-
28.10.2022	1,662	-0,155	178,8	180,85	174,96	178	-3,04	24	0	0	69	58,5	10,48	0,6	0,4	-
29.10.2022	1,626	-0,157	178,53	180,66	174,76	177,84	-3,08	24	0	0	68,4	58,1	10,3	0,6	0,4	-
30.10.2022	1,672	-0,153	176,43	178,48	172,66	175,68	-3,02	24	0	0	69,1	58,5	10,68	0,6	0,4	-
31.10.2022	1,709	-0,151	170,37	172,37	166,67	169,65	-2,98	24	0	0	69,7	58,4	11,27	0,6	0,4	-
01.11.2022	1,632	-0,163	176,31	178,52	172,52	175,67	-3,15	24	0	0	69	58,5	10,49	0,6	0,4	-
02.11.2022	1,639	-0,151	175,83	177,88	172,12	175,1	-2,98	24	0	0	68,6	58,1	10,49	0,6	0,4	-
03.11.2022	1,695	-0,156	175,12	177,21	171,37	174,45	-3,08	24	0	0	69,1	58,2	10,89	0,6	0,4	-
04.11.2022	1,699	-0,154	170	172,08	166,38	169,46	-3,08	24	0	0	68,5	57,3	11,24	0,6	0,4	-
05.11.2022	1,694	-0,151	170,21	172,28	166,61	169,66	-3,05	24	0	0	68,4	57,2	11,19	0,6	0,4	-
06.11.2022	1,695	-0,15	168,27	170,29	164,69	167,69	-3	24	0	0	68,7	57,4	11,29	0,6	0,4	-
07.11.2022	1,695	-0,147	166,07	168,08	162,55	165,55	-3	24	0	0	68,4	56,9	11,46	0,6	0,4	-
08.11.2022	1,669	-0,151	172,3	174,33	168,64	171,63	-2,99	24	0	0	68,8	57,9	10,89	0,6	0,4	-
09.11.2022	1,665	-0,148	169,74	171,7	166,13	169,07	-2,94	24	0	0	68,8	57,8	11,02	0,6	0,4	-
10.11.2022	1,72	-0,144	169,94	171,89	166,33	169,27	-2,94	24	0	0	68,5	57,2	11,32	0,6	0,4	-
11.11.2022	1,703	-0,149	171,91	173,9	168,24	171,2	-2,96	24	0	0	69	57,9	11,11	0,6	0,4	-
12.11.2022	1,709	-0,154	173	175,01	169,28	172,3	-3,02	24	0	0	69	57,9	11,1	0,6	0,4	-
13.11.2022	1,67	-0,149	171,68	173,69	168,02	170,99	-2,97	24	0	0	68,6	57,7	10,91	0,6	0,4	-
14.11.2022	1,711	-0,14	166,17	168,08	162,65	165,49	-2,84	24	0	0	68,6	57,1	11,48	0,6	0,4	-
15.11.2022	1,666	-0,143	165,64	167,56	162,16	165,04	-2,88	24	0	0	68,4	57,2	11,25	0,6	0,4	-
16.11.2022	1,82	-0,14	157,99	159,78	154,44	157,3	-2,86	24	0	0	70,7	57,9	12,82	0,6	0,4	-
17.11.2022	2,022	-0,151	156,69	158,36	152,76	155,64	-2,88	24	0	0	75,3	61	14,35	0,6	0,4	-
18.11.2022	2,109	-0,151	152,94	154,45	148,92	151,71	-2,79	24	0	0	77,4	62,1	15,28	0,6	0,4	-
19.11.2022	2,202	-0,146	145,97	147,32	142,01	144,73	-2,72	24	0	0	78,8	62,1	16,64	0,6	0,4	-
20.11.2022	2,303	-0,158	153,49	154,88	149,15	151,99	-2,84	24	0	0	80,4	63,8	16,61	0,6	0,4	-
21.11.2022	2,226	-0,15	154,63	156,01	150,33	153,08	-2,75	24	0	0	79,8	63,8	15,94	0,6	0,4	-
22.11.2022	2,144	-0,15	154,18	155,65	150,13	152,91	-2,78	24	0	0	77,6	62,2	15,39	0,6	0,4	-
23.11.2022	2,189	-0,152	152,41	153,77	148,23	150,99	-2,76	24	0	0	79,1	63,2	15,89	0,6	0,4	-
Итого:	55,687	0	5188,74	5246,74	5071,98	5162,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,687															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2022	202,707	19453,49	19663,09	19010,3	19338,65
23.11.2022	258,394	24642,23	24909,83	24082,28	24501,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 12:22:44