

#49367#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	1,744	-0,117	182,4	183,79	178,53	180,94	-2,41	24	0	0	68,6	58,1	10,53	0,6	0,4	-
25.10.2023	1,767	-0,11	179,25	180,57	175,4	177,71	-2,31	24	0	0	68,9	58,1	10,82	0,6	0,4	-
26.10.2023	1,772	-0,111	177,88	179,18	174,05	176,36	-2,31	24	0	0	69,1	58,2	10,92	0,6	0,4	-
27.10.2023	1,878	-0,113	181,39	182,65	177,31	179,63	-2,32	24	0	0	70,8	59,4	11,33	0,6	0,4	-
28.10.2023	1,933	-0,116	179,97	181,2	175,87	178,23	-2,36	24	0	0	71,3	59,5	11,75	0,6	0,4	-
29.10.2023	1,881	-0,111	177,15	178,4	173,22	175,52	-2,3	24	0	0	70,5	58,8	11,62	0,6	0,4	-
30.10.2023	1,792	-0,118	188,34	189,77	184,34	186,78	-2,44	24	0	0	68,7	58,2	10,45	0,6	0,4	-
31.10.2023	1,693	-0,122	192,39	193,86	188,26	190,7	-2,44	24	0	0	69,1	59,4	9,73	0,6	0,4	-
01.11.2023	1,719	-0,114	183,02	184,39	179,14	181,5	-2,36	24	0	0	68,7	58,3	10,33	0,6	0,4	-
02.11.2023	1,74	-0,119	188,04	189,49	184,02	186,44	-2,42	24	0	0	69,3	59,1	10,2	0,6	0,4	-
03.11.2023	1,694	-0,125	189,4	190,92	185,36	187,89	-2,53	24	0	0	68,6	58,8	9,9	0,6	0,4	-
04.11.2023	1,64	-0,119	184,36	185,83	180,44	182,88	-2,44	24	0	0	68,5	58,6	9,84	0,6	0,4	-
05.11.2023	1,692	-0,12	181,52	182,97	177,68	180,12	-2,44	24	0	0	68,5	58,2	10,28	0,6	0,4	-
06.11.2023	1,704	-0,12	187,82	189,28	183,8	186,22	-2,42	24	0	0	69	59	10,02	0,6	0,4	-
07.11.2023	1,617	-0,112	176,47	177,86	172,71	175,02	-2,31	23	1	1	68,8	58,7	10,12	0,6	0,4	-
08.11.2023	1,641	-0,12	177,35	178,84	173,55	176	-2,45	23	1	1	68,9	58,6	10,27	0,6	0,4	-
09.11.2023	1,769	-0,121	183,15	184,62	179,28	181,73	-2,45	24	0	0	68,7	58	10,64	0,6	0,4	-
10.11.2023	1,804	-0,118	185	186,46	181,06	183,53	-2,47	24	0	0	68,9	58,2	10,72	0,6	0,4	-
11.11.2023	1,8	-0,12	182,82	184,27	178,94	181,4	-2,46	24	0	0	68,6	57,8	10,82	0,6	0,4	-
12.11.2023	1,818	-0,12	181,48	182,9	177,62	180,07	-2,45	24	0	0	68,7	57,7	11	0,6	0,4	-
13.11.2023	1,774	-0,116	178,77	180,14	174,95	177,33	-2,38	24	0	0	68,7	57,8	10,88	0,6	0,4	-
14.11.2023	1,865	-0,117	178,8	180,14	174,91	177,31	-2,4	24	0	0	69,7	58,3	11,42	0,6	0,4	-
15.11.2023	1,875	-0,121	179,45	180,81	175,43	177,87	-2,44	24	0	0	70,6	59,1	11,48	0,6	0,4	-
16.11.2023	1,983	-0,126	177,74	179,04	173,52	175,98	-2,46	24	0	0	73	60,8	12,25	0,6	0,4	-
17.11.2023	2,159	-0,139	179,05	180,33	174,5	177,08	-2,58	24	0	0	75,7	62,5	13,26	0,6	0,4	-
18.11.2023	2,139	-0,144	182,61	184	177,96	180,61	-2,65	24	0	0	76,4	63,4	12,91	0,6	0,4	-
19.11.2023	2,183	-0,144	181,84	183,18	177,14	179,83	-2,69	24	0	0	76,4	63,2	13,23	0,6	0,4	-
20.11.2023	2,175	-0,151	181,53	182,96	176,86	179,61	-2,75	24	0	0	76,6	63,3	13,24	0,6	0,4	-
21.11.2023	2,235	-0,153	176,12	177,44	171,34	174,08	-2,74	24	0	0	78,6	64,6	14,04	0,6	0,4	-
22.11.2023	2,067	-0,148	174	175,34	169,31	171,93	-2,62	23	1	1	78,4	65,2	13,18	0,6	0,4	-
23.11.2023	2,009	-0,143	181,25	182,78	176,88	179,58	-2,7	24	0	0	74	61,8	12,24	0,6	0,4	-
Итого:	57,562	0	5630,36	5673,41	5503,38	5579,88	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,562															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	632,814	69926,85	70574,35	68309,79	69333,31
23.11.2023	690,376	75557,21	76247,76	73813,17	74913,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2023 7:30:07