

# #102337#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7041  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,626	-0,12	87,95	90,43	86,42	89,24	-2,82	24	0	1	61,4	52,6	8,8	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	1,379	-0,049	164,45	164,95	161,11	162,38	-1,27	24	0	1	66,8	57,8	8,95	0,6	0,4	4
26.10.2024	0,089	-0,036	52,39	52,79	51,87	52,34	-0,47	24	0	1	43,1	41,1	1,96	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	1,564	0,01	221,09	220,22	216,4	216,4	0	24	0	0	68,6	61,4	7,18	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	1,871	0,046	222,93	221,25	218,23	217,56	0,67	24	0	0	68,5	60,2	8,35	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	1,934	0,052	213,46	211,67	208,96	208,21	0,75	24	0	1	68,4	59,4	9,01	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	2,121	0,028	227,89	226,37	223,04	222,67	0,37	24	0	0	68,8	59,5	9,38	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	1,994	-0,08	225,83	226,41	221,02	222,75	-1,73	24	0	0	68,7	59,2	9,44	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	1,981	-0,103	227,31	228,39	222,48	224,62	-2,14	24	0	0	68,9	59,5	9,44	0,6	0,4	-
02.11.2024	1,946	-0,1	216,87	217,93	212,29	214,38	-2,09	24	0	0	68,6	58,9	9,72	0,6	0,4	-
03.11.2024	2,001	-0,102	218,57	219,61	213,92	216,09	-2,17	24	0	0	68,8	58,9	9,91	0,6	0,4	-
04.11.2024	1,881	-0,105	209,32	210,49	204,92	207,1	-2,18	23	1	1	68,5	58,8	9,77	0,6	0,4	-
05.11.2024	2,017	-0,114	213,45	214,66	208,9	211,26	-2,36	24	0	0	68,7	58,4	10,29	0,6	0,4	-
06.11.2024	1,957	-0,113	210,22	211,47	205,81	208,15	-2,34	24	0	0	68,3	58,1	10,13	0,6	0,4	-
07.11.2024	1,969	-0,124	214,32	215,75	209,74	212,26	-2,52	24	0	0	69,2	59,1	10,07	0,6	0,4	-
08.11.2024	1,992	-0,131	218,83	220,33	214,14	216,78	-2,64	24	0	0	69	59	10	0,6	0,4	-
09.11.2024	1,969	-0,123	211,97	213,41	207,54	210,06	-2,52	24	0	0	68,4	58,2	10,16	0,6	0,4	-
10.11.2024	2,154	-0,135	213,18	214,56	208,36	210,99	-2,63	24	0	0	70,9	59,9	11,06	0,6	0,4	-
11.11.2024	2,253	-0,148	215,4	216,75	210,07	212,76	-2,69	24	0	0	74,8	63,3	11,49	0,6	0,4	-
12.11.2024	2,24	-0,146	212,19	213,51	206,89	209,55	-2,66	24	0	0	75,1	63,5	11,6	0,6	0,4	-
13.11.2024	2,293	-0,145	210,35	211,63	205,1	207,78	-2,68	24	0	0	75	63,1	11,95	0,6	0,4	-
14.11.2024	2,105	-0,136	209,28	210,66	204,5	207,12	-2,62	24	0	0	71,7	60,6	11,03	0,6	0,4	-
15.11.2024	1,939	-0,127	208,59	210,1	204,18	206,79	-2,61	24	0	0	68,4	58,2	10,21	0,6	0,4	-
16.11.2024	1,968	-0,132	215,31	216,85	210,72	213,4	-2,68	24	0	0	68,8	58,7	10,07	0,6	0,4	-
17.11.2024	1,999	-0,126	209,73	211,2	205,24	207,83	-2,59	24	0	0	69	58,6	10,44	0,6	0,4	-
18.11.2024	2,023	-0,124	206,63	207,98	202,13	204,62	-2,49	24	0	0	69,8	59,1	10,71	0,6	0,4	-
19.11.2024	2,108	-0,13	203,81	205,09	199,14	201,69	-2,55	24	0	0	71,4	60,1	11,3	0,6	0,4	-
20.11.2024	2,084	-0,133	208,05	209,43	203,35	205,92	-2,57	24	0	0	71,2	60,2	10,97	0,6	0,4	-
21.11.2024	2,308	-0,138	204,9	206,05	199,73	202,3	-2,57	24	0	0	75,4	63	12,32	0,6	0,4	-
22.11.2024	2,298	-0,145	207,25	208,46	201,97	204,64	-2,67	24	0	0	75,7	63,5	12,18	0,6	0,4	-
23.11.2024	2,247	-0,14	206,2	207,45	201,09	203,71	-2,62	24	0	0	74,6	62,7	11,96	0,6	0,4	-
Итого:	59,31	0	6287,72	6315,85	6149,26	6211,35	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,31															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	58,713	8554,78	8534,21	8371,08	8383,29
23.11.2024	118,023	14842,5	14850,06	14520,34	14594,64

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 16:43:11