

#124645#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ГВС = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	61,08	45,46	15,62	50,38	49,52	33,79	33,55	15,97	5,99	5,84	1,351	0,589	24	0	
23.03.2025	61,61	45,81	15,8	42,27	41,52	27,73	27,5	14,02	6	5,7	1,166	0,525	22	2	*
24.03.2025	61,7	45,56	16,14	39,99	39,3	27,18	26,94	12,36	5,97	5,83	1,083	0,458	24	0	
25.03.2025	61,8	45,59	16,21	40,92	40,21	27,21	26,97	13,24	5,96	5,82	1,133	0,487	24	0	
26.03.2025	61,78	45,61	16,17	39,43	38,74	27,65	27,41	11,33	5,98	5,84	1,041	0,422	24	0	
27.03.2025	61,7	45,53	16,17	40,39	39,68	27,31	27,07	12,61	5,99	5,85	1,099	0,462	24	0	
28.03.2025	61,13	45,45	15,68	40,16	39,47	27,03	26,79	12,68	5,97	5,83	1,078	0,468	24	0	
29.03.2025	60,96	45,35	15,61	39,48	38,81	27,04	26,8	12,01	5,97	5,83	1,04	0,441	24	0	
30.03.2025	60,54	45,1	15,44	40,11	39,44	27,2	26,96	12,48	5,96	5,82	1,056	0,455	24	0	
31.03.2025	60,51	45,09	15,42	39,96	39,27	26,97	26,73	12,54	5,98	5,84	1,058	0,46	24	0	
01.04.2025	60,67	44,93	15,74	39,56	38,9	26,82	26,58	12,32	5,98	5,85	1,053	0,45	24	0	
02.04.2025	60,64	44,99	15,65	40,28	39,59	26,86	26,62	12,97	5,99	5,85	1,084	0,471	24	0	
03.04.2025	61,97	45,87	16,1	39,81	39,1	26,91	26,67	12,43	5,97	5,83	1,087	0,463	24	0	
04.04.2025	62,6	46,18	16,42	39,02	38,32	26,92	26,68	11,64	5,98	5,84	1,06	0,437	24	0	
05.04.2025	62,68	45,81	16,87	40,63	39,9	26,9	26,66	13,24	5,98	5,85	1,158	0,495	24	0	
06.04.2025	64,06	46,6	17,46	41,74	40,98	26,93	26,69	14,29	5,97	5,84	1,25	0,552	24	0	
07.04.2025	63,32	45,9	17,42	39,13	38,4	26,76	26,52	11,88	5,98	5,85	1,104	0,443	24	0	
08.04.2025	62,15	45,31	16,84	40,67	39,95	26,72	26,48	13,47	5,98	5,85	1,158	0,498	24	0	
09.04.2025	62,03	45,03	17	40,06	39,33	26,61	26,37	12,96	5,98	5,85	1,135	0,475	24	0	
10.04.2025	62,26	45,14	17,12	39,83	39,11	26,68	26,44	12,67	5,98	5,84	1,126	0,466	24	0	
11.04.2025	62,4	45,34	17,06	39,91	39,21	26,71	26,47	12,74	5,99	5,85	1,13	0,47	24	0	
12.04.2025	63,22	46	17,22	40,37	39,63	26,65	26,41	13,22	5,98	5,84	1,169	0,498	24	0	
13.04.2025	63,46	46,76	16,7	40,92	40,17	26,66	26,42	13,75	5,97	5,83	1,19	0,53	24	0	
14.04.2025	64,88	47,43	17,45	37,83	37,1	26,78	26,54	10,56	6	5,85	1,05	0,416	24	0	
15.04.2025	65,95	48,08	17,87	39,01	38,25	26,76	26,52	11,73	5,99	5,85	1,14	0,469	24	0	
16.04.2025	66,65	48,47	18,18	38,82	38,06	26,9	26,66	11,4	5,99	5,85	1,139	0,455	24	0	
17.04.2025	65,75	48,61	17,14	41,36	40,57	26,68	26,44	14,13	5,97	5,82	1,25	0,567	24	0	
18.04.2025	65,84	48,7	17,14	39,28	38,53	26,98	26,74	11,79	6,01	5,85	1,126	0,474	24	0	
19.04.2025	65,53	48,47	17,06	40,25	39,49	27,19	26,95	12,54	5,99	5,83	1,169	0,504	24	0	
20.04.2025	65,08	47,53	17,55	37,83	37,1	27,1	26,86	10,24	6	5,85	1,042	0,398	24	0	
21.04.2025	63,98	47,1	16,88	39,95	39,23	26,81	26,57	12,66	5,98	5,84	1,142	0,49	24	0	
22.04.2025	65,56	47,61	17,95	38,85	38,12	26,97	26,73	11,39	5,99	5,85	1,123	0,447	24	0	
Итого:				1288,2	1265	869,41	861,74	403,26			35,99	15,235	766	2	
Средние:	62,92	46,26	16,65						5,98	5,83					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	23277,65	22875,25	16049,17	15911,25	6964	612,187	257,388	14027	1371
22/04/2524:00	24565,85	24140,25	16918,58	16772,99	7367,26	648,177	272,623	14793	1373
Итого:	1288,2	1265	869,41	861,74	403,26	35,99	15,235	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 16174ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

