

#78576#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	64,41	47,12	17,29	41,02	40,27	28,91	28,67	11,6	5,93	5,83	1,136	0,448	24	0	
24.03.2024	63,73	46,86	16,87	42,64	41,83	28,85	28,61	13,22	5,93	5,8	1,206	0,509	24	0	
25.03.2024	64,33	46,93	17,4	41,28	40,51	28,77	28,53	11,98	5,93	5,83	1,157	0,462	24	0	
26.03.2024	64,66	47	17,66	41,29	40,52	28,65	28,41	12,11	5,93	5,82	1,173	0,465	24	0	
27.03.2024	64,66	47,61	17,05	41,66	40,86	28,71	28,47	12,39	5,92	5,81	1,175	0,479	24	0	
28.03.2024	63,8	47,15	16,65	41,17	40,44	28,54	28,3	12,14	5,92	5,81	1,133	0,473	24	0	
29.03.2024	63,66	46,76	16,9	41,33	40,58	28,61	28,37	12,21	5,93	5,81	1,146	0,474	24	0	
30.03.2024	64,8	47,94	16,86	40,98	40,2	28,64	28,4	11,8	5,94	5,82	1,136	0,467	24	0	
31.03.2024	64,75	48,5	16,25	41,9	41,11	28,7	28,46	12,65	5,93	5,81	1,167	0,507	24	0	
01.04.2024	64,71	48,49	16,22	40,99	40,24	28,65	28,4	11,84	5,93	5,82	1,119	0,471	24	0	
02.04.2024	64,41	47,75	16,66	39,71	38,95	27,76	27,52	11,43	5,93	5,83	1,088	0,449	24	0	
03.04.2024	65,24	47,33	17,91	39,24	38,48	27,34	27,1	11,38	5,94	5,84	1,125	0,443	24	0	
04.04.2024	65,76	47,57	18,19	39,7	38,92	27,43	27,19	11,73	5,94	5,83	1,159	0,456	24	0	
05.04.2024	64,6	47,16	17,44	39,6	38,88	27,41	27,17	11,71	5,95	5,85	1,121	0,454	24	0	
06.04.2024	64,49	47,27	17,22	40,26	39,52	27,39	27,15	12,37	5,96	5,84	1,152	0,481	24	0	
07.04.2024	64,54	47,6	16,94	41,27	40,51	27,42	27,18	13,33	5,94	5,83	1,2	0,529	24	0	
08.04.2024	64,98	47,57	17,41	37,9	37,17	27,34	27,1	10,07	5,94	5,82	1,035	0,396	24	0	
09.04.2024	63,94	47,68	16,26	39,08	38,33	27,25	27,01	11,32	5,94	5,83	1,061	0,443	24	0	
10.04.2024	61,22	45,84	15,38	38,48	37,82	27,23	26,99	10,83	5,95	5,83	0,976	0,397	24	0	
11.04.2024	61,27	46,14	15,13	41,55	40,84	28,76	28,49	12,35	5,93	5,84	1,075	0,459	24	0	
12.04.2024	62,16	45,71	16,45	39,07	38,4	26,98	26,74	11,66	5,95	5,84	1,056	0,434	24	0	
13.04.2024	61,22	45,18	16,04	39,78	39,11	27,2	26,96	12,15	5,95	5,84	1,066	0,445	24	0	
14.04.2024	59,39	44,51	14,88	42,87	42,17	27,1	26,86	15,31	5,93	5,83	1,17	0,546	24	0	
15.04.2024	60,42	44,2	16,22	39,85	39,19	27,01	26,77	12,42	5,96	5,87	1,071	0,442	24	0	
16.04.2024	60,28	44,07	16,21	40,75	40,06	26,9	26,66	13,4	5,93	5,86	1,116	0,471	24	0	
17.04.2024	59,93	44,5	15,43	39,63	39	25,44	25,2	13,8	5,87	5,77	1,088	0,495	24	0	
18.04.2024	58,02	42,89	15,13	41,19	40,56	27,1	26,86	13,7	5,91	5,85	1,074	0,468	24	0	
19.04.2024	60,43	44,1	16,33	40,76	40,08	27,06	26,82	13,26	5,93	5,86	1,118	0,475	24	0	
20.04.2024	60,3	44,11	16,19	41,16	40,48	27,08	26,84	13,64	5,92	5,84	1,13	0,485	24	0	
21.04.2024	59,37	44,09	15,28	44,14	43,43	26,97	26,73	16,7	5,94	5,85	1,246	0,591	24	0	
22.04.2024	60,08	43,86	16,22	41,06	40,38	27,12	26,88	13,5	5,93	5,86	1,122	0,478	24	0	
23.04.2024	61,27	44,43	16,84	39,85	39,16	27,09	26,85	12,31	5,93	5,86	1,096	0,438	24	0	
Итого:				1301,1	1278	885,41	877,69	400,31			35,893	15,03	768	0	
Средние:	62,71	46,18	16,52						5,93	5,83					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	9351,8	9195,04	6444,85	6389,37	2805,67	239,814	102,217	6149	513
23/04/2424:00	10652,96	10473,04	7330,26	7267,06	3205,98	275,707	117,247	6917	513
Итого:	1301,16	1278	885,41	877,69	400,31	35,893	15,03	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса: 7439ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

