

#85309#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/05/24г.-22/06/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xAl96

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2024	64,51	47,6	16,91	----	----	----	----	----	7	3	----	----	0	24	*
23.05.2024	63,99	47,6	16,39	----	----	----	----	----	7	3	----	----	0	24	*
24.05.2024	64,62	48,07	16,55	307,64	301,82	15,27	15,13	286,69	6,35	4,74	16,167	11,086	14	10	*
25.05.2024	64,33	47,59	16,74	40,71	39,99	26,13	25,89	14,1	5,97	5,79	1,21	0,542	24	0	
26.05.2024	64,15	47,94	16,21	40,72	40	26,08	25,84	14,16	5,97	5,8	1,196	0,55	24	0	
27.05.2024	64,18	47,8	16,38	40,71	39,99	26,14	25,9	14,09	5,96	5,81	1,199	0,545	24	0	
28.05.2024	64,54	47,97	16,57	40,71	39,99	26,14	25,9	14,09	5,96	5,84	1,212	0,549	24	0	
29.05.2024	64,53	47,96	16,57	40,72	40	26,05	25,81	14,19	5,97	5,86	1,216	0,552	24	0	
30.05.2024	64,81	47,98	16,83	33,93	33,33	24,97	24,74	8,59	5,96	5,84	0,898	0,336	23	1	*
31.05.2024	64,83	48,26	16,57	0	0	26,24	26	-26	5,96	5,85	-0,996	-0,996	24	0	
01.06.2024	64,8	48,19	16,61	0	0	26,29	26,05	-26,05	5,96	5,84	-0,993	-0,993	24	0	
02.06.2024	64,3	48,03	16,27	0	0	26,96	26,72	-26,72	5,96	5,84	-1,018	-1,018	24	0	
03.06.2024	64,33	47,59	16,74	0	0	28,63	28,39	-28,39	5,96	5,85	-1,069	-1,069	24	0	
04.06.2024	63,92	47,32	16,6	0	0	26,4	26,16	-26,16	5,95	5,85	-0,975	-0,975	24	0	
05.06.2024	63,9	47,17	16,73	0	0	26,01	25,77	-25,77	5,96	5,85	-0,957	-0,957	24	0	
06.06.2024	63,96	47,21	16,75	0	0	26,12	25,88	-25,88	5,95	5,85	-0,962	-0,962	24	0	
07.06.2024	63,73	46,93	16,8	0	0	25,95	25,71	-25,71	5,98	5,86	-0,948	-0,948	24	0	
08.06.2024	63,45	46,91	16,54	0	0	26,06	25,82	-25,82	5,95	5,85	-0,952	-0,952	24	0	
09.06.2024	63,14	46,82	16,32	0	0	26,22	25,98	-25,98	5,95	5,84	-0,954	-0,954	24	0	
10.06.2024	63,63	46,73	16,9	0	0	26,23	25,99	-25,99	5,96	5,85	-0,955	-0,955	24	0	
11.06.2024	63,67	46,47	17,2	0	0	25,95	25,71	-25,71	5,96	5,85	-0,937	-0,937	24	0	
12.06.2024	63,34	46,55	16,79	0	0	26,21	25,97	-25,97	5,96	5,85	-0,946	-0,946	24	0	
13.06.2024	63,5	46,48	17,02	0	0	26,03	25,79	-25,79	5,95	5,85	-0,94	-0,94	24	0	
14.06.2024	63,83	46,47	17,36	0	0	26,03	25,79	-25,79	5,97	5,87	-0,941	-0,941	24	0	
15.06.2024	63,55	46,51	17,04	0	0	26,16	25,92	-25,92	5,95	5,84	-0,948	-0,948	24	0	
16.06.2024	61,22	46,55	14,67	7,96	7,83	25,78	25,54	-17,71	5,95	5,85	-0,53	-0,643	24	0	
17.06.2024	63,76	46,8	16,96	37,08	36,38	25,9	25,66	10,72	5,95	5,85	1,02	0,408	24	0	
18.06.2024	63,74	46,79	16,95	35,75	35,07	25,88	25,64	9,43	5,95	5,85	0,949	0,358	24	0	
19.06.2024	62,97	46,64	16,33	37,42	36,75	25,37	25,13	11,62	5,88	5,8	1,035	0,438	24	0	
20.06.2024	63,44	46,4	17,04	36,18	35,5	25,68	25,44	10,06	5,95	5,85	0,976	0,379	24	0	
21.06.2024	63,81	46,59	17,22	35,28	34,62	25,87	25,63	8,99	5,95	5,85	0,933	0,34	24	0	
22.06.2024	63,48	46,74	16,74	37,44	36,75	25,7	25,46	11,29	5,94	5,85	1,042	0,432	24	0	
Итого:				772,25	758,02	772,45	765,36	-7,34			13,032	0,381	709	59	
Средние:	63,87	47,2	16,66						6,03	5,63					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2424:00	11162,9	10974,09	7677,83	7611,46	3362,63	289,46	123,153	7225	877
22/06/2424:00	11935,15	11732,11	8450,28	8376,82	3355,29	302,492	123,534	7934	936
Итого:	772,25	758,02	772,45	765,36	-7,34	13,032	0,381	709	59

*от 24.06.24  
(интервал)*

Период нормальной работы \_\_\_\_\_  
Период отсутств. счета \_\_\_\_\_  
Время работы прибора \_\_\_\_\_



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

